

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 6 ИПТ11

Договор: 9070.038.1
 Строит. адрес: _____

Телефон: _____

Узел учета: Код УТЭЗ: 28831

Отопление: 28831
 График: 15070

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Источник: ВКГ-7 № 208797
 Вычислитель: ПРЭМ
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)

Счетчик: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Расчетный алгоритм: Qот = 1,3222
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Г/сут.: _____
 Договорные расходы (ср. сут.): _____

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭЗ поверены до: 05.10.2021
 Термомреобр.: КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема): _____
 Преобр. давления: _____

Циркуляционный ГВС (М4)	зима:	Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)	лето:	Qгвс=N3*(h3-hвх)
Подпиточный алгоритм:	Qот =	1,3222	Qгвс =	0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:	Qгвс ср =	0	Qгвс ср =	0
Договорные нагрузки (ср. сут.), Г/сут.:	Qгвс м =	0	Qгвс м =	0
Договорные расходы (ср. сут.):	Qот =	396,66	Qгвс =	0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (или V)		Удлит	T3	T4	P3	P4
23.04.2021	24.00		259,68	259,68	0,00	66,10	48,27	17,83														4,63
24.04.2021	24.00		256,35	256,35	0,00	65,45	47,49	17,96														4,61
25.04.2021	24.00		255,66	255,66	0,00	65,90	47,46	18,44														4,72
26.04.2021	24.00		253,30	253,30	0,00	65,14	46,63	18,51														4,69
27.04.2021	24.00		254,78	254,78	0,00	66,34	47,07	19,27														4,91
28.04.2021	24.00		254,66	254,66	0,00	66,51	47,13	19,38														4,94
29.04.2021	24.00		254,49	254,49	0,00	66,15	47,21	18,94														4,82
30.04.2021	24.00		257,72	257,72	0,00	66,46	47,94	18,52														4,78
01.05.2021	24.00		257,08	257,08	0,00	65,84	47,75	18,09														4,66
02.05.2021	24.00		257,82	257,82	0,00	65,39	47,37	18,02														4,65
03.05.2021	24.00		251,90	251,90	0,00	64,42	45,98	18,44														4,85
04.05.2021	24.00		249,41	249,41	0,00	64,56	45,92	18,94														4,73
05.05.2021	24.00		252,44	252,44	0,00	64,91	45,95	18,96														4,79
06.05.2021	24.00		255,61	255,61	0,00	65,30	46,58	18,72														4,79
07.05.2021	24.00		256,93	256,93	0,00	65,47	46,86	18,61														4,78
08.05.2021	24.00		254,03	254,03	0,00	65,24	46,64	18,60														4,73
09.05.2021	24.00		256,49	256,49	0,00	65,59	47,36	18,23														4,68
10.05.2021	24.00		268,12	268,12	0,00	65,09	48,87	16,72														4,58
11.05.2021	24.00		195,19	195,19	0,00	65,99	49,96	16,03														4,49
12.05.2021	24.00	*	0,00	0,00	0,00	26,18	25,05	1,13														0,00
13.05.2021	24.00	*	0,00	0,00	0,00	21,55	20,81	0,74														0,00
14.05.2021	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,49	19,88	0,61														0,00
15.05.2021	24.00	*	219,99	219,99	0,00	59,99	43,97	16,02														4,03
Итого	552,00		5059,68	5059,68	0,00																	92,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	------------	---------

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс изл.

0 °C
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 92,76 Гкал
 М.Куб

Гкал
 куб.м
 час
 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Отчет принят
 20 г.

