

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 6, лит. А ИТП2
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9070.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28881

График: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 206913
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Уп) Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки (ср. сут.), т/сут.: Qср = 1,3222
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gср = 396,66

Овент. = 0
 Qтех. = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Тп час	НС Т	Учет отопления (ТВ-1)				dt °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ Гкал
			M1 Т	M2 Т	dM Т	°C							°C	°C	°C	°C					
23.04.2021	24.00	243.77	227.92	15.85	66.58	47.06	19.52														5.50
24.04.2021	24.00	240.30	224.94	15.36	65.98	46.28	19.70														5.45
25.04.2021	24.00	239.86	224.46	15.40	66.38	46.21	20.17														5.56
26.04.2021	24.00	236.98	221.70	15.28	65.70	45.32	20.38														5.53
27.04.2021	24.00	238.38	222.91	15.47	66.86	45.92	20.94														5.70
28.04.2021	24.00	237.98	222.46	15.42	67.04	45.65	21.39														5.80
29.04.2021	24.00	237.39	221.95	15.44	66.69	45.56	21.13														5.71
30.04.2021	24.00	241.02	225.48	15.54	66.97	46.26	20.71														5.72
01.05.2021	24.00	241.72	225.93	15.79	65.34	46.10	20.24														5.59
02.05.2021	24.00	241.72	225.93	15.79	65.90	45.30	19.87														5.52
03.05.2021	24.00	235.53	220.21	15.32	64.90	44.77	20.13														5.43
04.05.2021	24.00	235.53	220.21	15.32	65.10	44.30	20.80														5.56
05.05.2021	24.00	232.52	217.18	15.34	65.10	44.30	20.80														5.52
06.05.2021	24.00	235.62	220.17	15.45	65.46	44.62	20.84														5.60
07.05.2021	24.00	239.67	224.08	15.59	65.82	45.32	20.50														5.62
08.05.2021	24.00	241.54	225.91	15.63	65.99	45.62	20.37														5.64
09.05.2021	24.00	237.99	222.40	15.59	65.75	45.26	20.49														5.59
10.05.2021	24.00	240.59	224.88	15.71	66.08	45.90	20.18														5.58
11.05.2021	24.00	241.89	226.17	15.72	65.61	45.99	19.62														5.47
12.05.2021	24.00	255.62	239.63	15.99	66.07	47.81	18.26														5.44
13.05.2021	24.00*	188.57	176.92	11.65	66.42	49.02	17.40														3.86
14.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	36.68	34.67	2.01														0.00
15.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	34.75	33.67	1.08														0.00
Итого	552.00	206.43	193.08	13.35	62.04	44.38	17.66														4.78
Среднее	24.00	4747.87	4440.92	306.95																	109.87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель Теплопоставляющей организации