

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТП2  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознеерго"

Договор: 9072.038.1  
 Строит. адрес: Теллертон  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Стопление  
 Код УТЭ: 28648

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2022208  
 Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Л1)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема): Преобр Давления:

График: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 PRM  
 PRM  
 PRM

Сплн= 0,3  
 Смах= 45  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)  
 Qот.= 0,8729  
 Qотх.= 0  
 Qгвс=M3\*(t3-tхв)  
 Qгвс.ср= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.ср= 0  
 Qгвс.м= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.:

Qгвс.ср= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.ср= 0  
 Qгвс.м= 0

Qгвс.ср= 0  
 Qгвс.м= 0

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.04.2021	24.00		64.11	64.11	0.00	66.23	39.84	26.39															1.69
24.04.2021	24.00		63.34	63.34	0.00	65.71	39.01	26.70															1.69
25.04.2021	24.00		63.11	63.11	0.00	66.01	38.93	27.08															1.69
26.04.2021	24.00		62.38	62.38	0.00	65.44	38.29	27.15															1.71
27.04.2021	24.00		62.49	62.49	0.00	66.52	38.49	28.03															1.69
28.04.2021	24.00		62.31	62.31	0.00	66.71	38.38	28.33															1.75
29.04.2021	24.00		62.13	62.13	0.23	66.41	38.39	28.02															1.75
30.04.2021	24.00		63.15	63.15	0.00	66.64	38.66	27.68															1.75
01.05.2021	24.00		63.21	63.21	0.00	66.01	38.83	27.18															1.75
02.05.2021	24.00		63.41	63.41	0.00	65.62	38.82	26.80															1.72
03.05.2021	24.00		61.70	61.70	0.00	64.57	37.72	26.85															1.70
04.05.2021	24.00		60.85	60.85	0.00	64.82	37.18	27.64															1.70
05.05.2021	24.00		61.69	61.69	0.11	65.19	37.52	27.67															1.66
06.05.2021	24.00		63.13	63.13	0.44	65.52	38.13	27.39															1.68
07.05.2021	24.00		63.89	63.89	0.77	65.71	38.44	27.27															1.74
08.05.2021	24.00		62.64	62.64	0.55	65.44	38.02	27.42															1.74
09.05.2021	24.00		63.36	63.36	0.55	65.74	38.48	27.26															1.77
10.05.2021	24.00		63.75	63.75	0.55	65.35	38.92	26.43															1.74
11.05.2021	24.00		68.30	68.06	0.24	65.79	41.21	24.58															1.75
12.05.2021	24.00*		47.45	48.11	-0.66	66.08	42.16	23.92															1.71
13.05.2021	24.00*		0.00	7.20	-7.20	28.07	32.30	-4.23															1.69
14.05.2021	24.00*		0.00	3.00	-3.00	27.76	31.61	-3.85															1.14
15.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															0.00
Среднее	24.00		54.19	54.51	-0.32	59.62	36.51	23.12															0.00
Итого	552.00		1246.40	1253.82	-7.42																		1.47

Показаны сведения на момент снятия данных:

Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Визл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 33,81 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Визл изл. м.куб. 0

0 час  
 0 час  
 час  
 Гкал  
 куб.м  
 0 Гкал

Групп «ТЭК СПб»  
 Фирма «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплоснабжающей организации

« » 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)