

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 7, лит. А ИТТЗ
 Договор: 9072.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Узел учета: 28648
 Отопление: 150/70

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Источник: ВКТ-7 № 205543
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Расчетные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,8729
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qтеп = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 261,87
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021
 Qтеп = 0, Qот = 0, Gот = 0

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205543
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (M3) КТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (M4) КТСП-Н
 Подпиточный трубопровод (Vп) Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Расчетный алгоритм: лето: Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0, Qгвс ср = 0, Gгвс = 0

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Gmax = 30, Gmin = 0,2
 Режим (схема): Преобр. давления

Дата	Ti	Tнс	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ	
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (кв.м)	Уплит	T3	T4	P3		P4
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.04.2021	12.00	*	125.47	125.47	0.00	66.35	47.58	18.77														2.36
24.04.2021	24.00		247.86	247.86	0.00	65.82	46.90	18.92														4.69
25.04.2021	24.00		247.38	247.38	0.00	66.25	46.87	19.38														4.80
26.04.2021	24.00		243.76	243.76	0.00	65.55	45.96	19.59														4.78
27.04.2021	24.00		244.28	244.28	0.00	66.73	46.49	20.24														4.95
28.04.2021	24.00		243.14	243.14	0.00	66.90	46.30	20.60														5.01
29.04.2021	24.00		241.79	241.79	0.00	66.56	46.28	20.28														4.91
30.04.2021	24.00		245.77	245.77	0.00	66.85	46.97	19.88														4.89
01.05.2021	24.00		246.48	246.48	0.00	66.22	46.77	19.45														4.80
02.05.2021	24.00		247.22	247.22	0.00	65.79	46.63	19.16														4.74
03.05.2021	24.00		240.62	240.62	0.00	64.81	45.22	19.59														4.72
04.05.2021	24.00		236.74	236.74	0.00	64.95	44.61	20.34														4.82
05.05.2021	24.00		239.12	239.12	0.00	65.29	44.92	20.37														4.87
06.05.2021	24.00		244.27	244.27	0.00	65.66	45.74	19.92														4.87
07.05.2021	24.00		246.92	246.92	0.00	65.84	46.14	19.70														4.87
08.05.2021	24.00		241.93	241.93	0.00	65.62	45.77	19.85														4.81
09.05.2021	24.00		244.67	244.67	0.00	65.96	46.50	19.46														4.77
10.05.2021	24.00		245.96	245.96	0.00	65.50	46.70	18.80														4.63
11.05.2021	24.00		266.02	266.02	0.00	65.89	49.01	16.88														4.49
12.05.2021	24.00	*	197.10	200.80	-3.70	66.16	50.26	15.90														3.14
13.05.2021	24.00	*	0.00	16.61	-16.61	34.75	51.05	-16.30														0.00
14.05.2021	24.00	*	0.00	16.89	-16.89	35.41	57.38	-21.97														0.00
15.05.2021	24.00	*	0.00	10.47	-10.47	35.47	61.19	-25.72														0.00
Среднее	24.00	*	210.51	212.63	-2.12	61.93	47.88	14.05														4.09
Итого	540.00		4736.50	4784.17	-47.67																	91.92

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 12 час
 Объем теплоносителя Vпл, рассчитанный по среднему: 12 час
 Период расчета по договору: 0 куб.м
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 94,05 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.квб
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филитал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет Представитель теплоснабжающей организации
 20