Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 27-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 7387.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 27-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2108
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 27-1_СЦО_май_Н
Режим (схема):

расходомер:	Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	
расходомер:	Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до 20.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2.1

График: 95\\70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.04.2021	24,00	-	152,51	150,52	1,98	46,19	39,09	7,10	4,15	4,10	-								-	-	-			1,16
24.04.2021	24,00	-	158,28	156,14	2,14	46,28	39,15	7,13	4,08	4,10	-								-	-	-			1,21
25.04.2021	24,00	-	158,14	156,03	2,10	46,14	38,98	7,16	4,08	4,10	-								-	-	-			1,21
26.04.2021	24,00	-	158,37	156,29	2,08	46,22	38,91	7,31	4,08	4,10	-								-	-	-			1,24
27.04.2021	24,00	-	159,29	157,21	2,08	46,26	38,93	7,33	4,08	4,09	-								-	-	-			1,25
28.04.2021	24,00	-	158,41	156,33	2,08	46,21	38,80	7,41	4,08	4,10	-								-	-	-			1,25
29.04.2021	24,00	-	158,43	156,22	2,20	46,28	38,88	7,40	4,08	4,09	-								-	-	-			1,26
30.04.2021	24,00	-	158,34	156,29	2,05	47,16	39,58	7,58	4,13	4,09	-								-	-	-			1,28
01.05.2021	24,00	-	158,23	156,16	2,07	48,15	40,40	7,75	4,08	4,09	-								-	-	-			1,31
02.05.2021	24,00	-	158,26	156,19	2,06	48,18	40,43	7,75	4,08	4,09	-								-	-	-			1,31
03.05.2021	24,00	-	158,31	156,26	2,05	48,16	40,36	7,80	4,08	4,09	-								-	-	-			1,32
04.05.2021	24,00	-	158,47	156,44	2,04	48,25	40,34	7,92	4,08	4,09	-								-	-	-			1,33
05.05.2021	24,00	-	158,46	156,43	2,04	48,41	40,40	8,01	4,08	4,09	-								-	-	-			1,35
06.05.2021	24,00	-	158,37	156,33	2,05	48,18	40,36	7,81	4,08	4,09	-								-	-	-			1,32
07.05.2021	24,00	-	158,32	156,25	2,07	48,30	40,52	7,79	4,11	4,09	-								-	-	-			1,31
08.05.2021	24,00	-	158,42	156,37	2,05	47,34	39,87	7,47	4,09	4,09	-								-	-	-			1,26
09.05.2021	24,00	-	158,46	156,39	2,08	46,29	39,17	7,13	4,08	4,09	-								-	-	-			1,21
10.05.2021	24,00	-	158,34	156,29	2,06	46,16	39,31	6,85	4,14	4,09	-								-	-	-			1,16
11.05.2021	24,00	-	168,15	165,94	2,22	46,20	40,11	6,09	4,28	4,08	-								-	-	-			1,11
12.05.2021	24,00	-	137,68	135,59	2,08	45,96	40,68	5,28	4,26	4,03	-								-	-	-			0,81
13.05.2021	24,00	-	0,91	-	-	10,21	16,17	-5,95	3,05	3,14	-								-	-	-			0,01
14.05.2021	24,00	-	0,54	-	-	11,05	14,70	-3,65	3,09	3,15	-								-	-	-			0,01
15.05.2021	24,00	-	0,61	-	-	10,34	14,37	-4,03	2,92	3,26	-								-	-	-			0,01
Среднее	24,00	-	137,10	155,48	2,08	42,26	36,50	5,76	3,97	3,97	-								-	-	-			1,07
Итого	552,00		3153,29	3109,65	41,58						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **24,67** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.