Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 27-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6642.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 27-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 1790
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 27-2_СЦО_май_Н
Режим (схема):
расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.2 Gmax= 30
расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.2 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 95\\70

Txв, гр.С= 2.1

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2021	24,00	-	154,65	153,51	1,14	46,35	40,16	6,19	4,34	4,00	-								-	-	-			1,00
24.04.2021	24,00	-	160,48	159,29	1,19	46,43	40,20	6,23	4,35	4,00	-								-	-	-			1,05
25.04.2021	24,00	-	160,37	159,18	1,19	46,29	40,01	6,28	4,35	4,00	-								-	-	-			1,05
26.04.2021	24,00	-	160,57	159,37	1,20	46,37	40,04	6,32	4,34	4,00	-								-	-	-			1,06
27.04.2021	24,00	-	161,49	160,28	1,20	46,41	40,10	6,32	4,34	3,99	-								-	-	-			1,07
28.04.2021	24,00	-	160,57	159,38	1,20	46,36	39,97	6,39	4,35	4,00	-								-	-	-			1,07
29.04.2021	24,00	-	160,54	159,35	1,20	46,43	40,04	6,39	4,35	4,00	-								-	-	-			1,07
30.04.2021	24,00	-	160,41	159,22	1,19	47,31	40,76	6,55	4,34	4,00	-								-	-	-			1,07
01.05.2021	24,00	-	160,33	159,14	1,19	48,31	41,61	6,70	4,34	4,00	-								-	-	-			1,10
02.05.2021	24,00	-	160,36	159,17	1,19	48,33	41,62	6,72	4,34	4,00	-								-	-	-			1,12
03.05.2021	24,00	-	160,42	159,23	1,19	48,32	41,52	6,81	4,34	4,00	-								-	-	-			1,13
04.05.2021	24,00	-	160,59	159,39	1,20	48,41	41,50	6,91	4,34	4,00	-								-	-	-			1,14
05.05.2021	24,00	-	160,58	159,38	1,20	48,57	41,59	6,98	4,34	4,00	-								-	-	-			1,16
06.05.2021	24,00	-	160,48	159,29	1,20	48,33	41,53	6,80	4,34	4,00	-								-	-	-			1,17
07.05.2021	24,00	-	160,42	159,22	1,20	48,46	41,65	6,81	4,34	4,00	-								-	-	-			1,14
08.05.2021	24,00	-	160,53	159,33	1,20	47,49	40,96	6,54	4,34	4,00	-								-	-	-			1,14
09.05.2021	24,00	-	160,55	159,36	1,19	46,44	40,19	6,25	4,34	4,00	-								-	-	-			1,10
10.05.2021	24,00	-	160,42	159,23	1,19	46,31	40,34	5,97	4,34	4,00	-								-	-	-			1,05
11.05.2021	24,00	-	165,71	164,50	1,21	46,34	40,89	5,45	4,35	3,98	-								-	-	-			1,01
12.05.2021	24,00	-	132,29	132,22	0,07	46,38	41,35	5,03	4,35	3,94	-								-	-	-			0,95
13.05.2021	24,00	-	-	-	-	16,24	17,38	-1,14	2,99	3,00	-								-	-	-			0,67
14.05.2021	24,00	-	-	-	-	15,17	15,65	-0,48	3,14	3,12	-								-	-	-			-
15.05.2021	24,00	-	-	-	-	14,81	15,00	-0,19	3,18	3,12	-								-	-	-			-
Среднее	24,00	-	159,09	157,95	1,14	43,04	37,57	5,47	4,18	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	552,00		3181,74	3159,03	22,71						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **21,25** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.