Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 29 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6644.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 29
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2088
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 29_СЦО_май_Н
Режим (схема):
расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.3 Gmax= 45
расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.3 Gmax= 45
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 27.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 95\\70

Тхв, гр.С= 2.1
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2021	24,00	-	305,32	306,34	-1,02	46,45	42,29	4,16	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,23
24.04.2021	24,00	-	316,83	317,90	-1,07	46,53	42,36	4,16	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,27
25.04.2021	24,00	-	316,56	317,64	-1,08	46,38	42,15	4,23	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,29
26.04.2021	24,00	-	316,99	318,06	-1,07	46,46	42,18	4,28	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,31
27.04.2021	24,00	-	318,83	319,91	-1,08	46,51	42,24	4,27	4,36	3,95	-							-	-	-	-			1,31
28.04.2021	24,00	-	316,98	318,06	-1,08	46,45	42,12	4,33	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,33
29.04.2021	24,00	-	316,94	318,02	-1,08	46,52	42,21	4,32	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,32
30.04.2021	24,00	-	316,69	317,77	-1,09	47,41	42,98	4,43	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,36
01.05.2021	24,00	-	316,39	317,53	-1,14	48,36	43,78	4,58	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,40
02.05.2021	24,00	-	316,51	317,62	-1,11	48,41	43,85	4,56	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,39
03.05.2021	24,00	-	316,59	317,72	-1,13	48,38	43,78	4,60	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,41
04.05.2021	24,00	-	316,89	318,05	-1,17	48,46	43,81	4,65	4,36	3,95	-							-	-	-	-			1,42
05.05.2021	24,00	-	316,93	318,05	-1,12	48,64	43,93	4,71	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,44
06.05.2021	24,00	-	316,71	317,83	-1,12	48,39	43,80	4,59	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,41
07.05.2021	24,00	-	316,61	317,71	-1,10	48,54	43,94	4,60	4,36	3,95	-							-	-	-	-			1,41
08.05.2021	24,00	-	316,76	317,89	-1,12	47,54	43,16	4,38	4,36	3,95	-							-	-	-	-			1,34
09.05.2021	24,00	-	316,85	317,96	-1,11	46,50	42,31	4,19	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,28
10.05.2021	24,00	-	316,71	317,79	-1,08	46,38	42,38	4,00	4,36	3,96	-							-	-	-	-			1,22
11.05.2021	24,00	-	322,83	323,91	-1,08	46,43	42,79	3,64	4,37	3,95	-							-	-	-	-			1,13
12.05.2021	24,00	-	255,46	257,38	-1,92	46,48	43,10	3,38	4,36	3,91	-							-	-	-	-			0,78
13.05.2021	24,00	-	0,58	0,45	0,13	20,07	34,20	-14,12	1,45	1,01	-							-	-	-	-			0,00
14.05.2021	24,00	-	0,00	-	-	21,78	22,96	-1,18	2,31	2,34	-							-	-	-	-			-
15.05.2021	24,00	-	-	-	-	21,53	21,78	-0,25	2,41	2,39	-							-	-	-	-			-
Среднее	24,00	-	285,04	299,70	-1,08	43,85	40,79	3,06	4,06	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24
Итого	552,00		6270,98	6293,61	-22,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **26,04** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.