

Отчет о теплом потреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Караваявская ул. д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-1  
Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваявская (ИТП: Караваявская д.31к.2)  
Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:  
Вычислитель: ВКГ-7 № 205546  
Поддоший трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ  
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ  
Поддоший ГВС (М3) ПРЭМ  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (V1)  
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3\*(t3-tхв)  
Договорные нагрузки, Гкал/час: Дол.: 0,3763 Овент.= 0 Qгвс.гв= 0  
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Дол.: 0,3763 Овент.= 0 Qгвс.ср= 0  
Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут: Дол.: 361,248 Qгвс.м= 0

Договор: 6646.038.1  
Строит. адрес: Караваявская ул. д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-1  
Телефон: 2746 1411  
Режим (схема): ТЭЦ-22

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
Приборы УУТЭ поверены до: 12.11.2021  
Термопреобр.: КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н

Телефон: 2746 1411  
Узел учета: КД УУТЭ:  
Отопление 27526  
График: 95/70

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Учет отопления (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)																
Дата	Тп	НС	M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	DU (излив)	Уплдпит	T3	T4	R3	R4	Qобщ
	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Ккал
23.04.2021	24.00		333.30	333.30	0.00	46.44	42.56	3.88														1.30
24.04.2021	24.00		345.58	345.58	0.00	46.49	42.61	3.88														1.30
25.04.2021	24.00		345.47	345.47	0.00	46.40	42.49	3.91														1.36
26.04.2021	24.00		346.09	346.09	0.00	46.45	42.52	3.93														1.36
27.04.2021	24.00		346.50	346.50	0.00	46.49	42.51	3.98														1.37
28.04.2021	24.00		346.56	346.56	0.00	46.45	42.44	4.01														1.39
29.04.2021	24.00		346.30	346.30	0.00	46.52	42.52	4.00														1.40
30.04.2021	24.00		345.61	345.61	0.00	47.51	43.38	4.13														1.39
01.05.2021	24.00		345.07	345.07	0.00	48.40	44.15	4.25														1.44
02.05.2021	24.00		345.14	345.14	0.00	48.40	44.22	4.24														1.48
03.05.2021	24.00		345.62	345.62	0.00	48.40	44.12	4.28														1.48
04.05.2021	24.00		346.28	346.28	0.00	48.51	44.17	4.34														1.49
05.05.2021	24.00		345.78	345.78	0.00	48.69	44.32	4.37														1.52
06.05.2021	24.00		345.54	345.54	0.00	48.50	44.16	4.24														1.51
07.05.2021	24.00		345.34	345.34	0.00	48.40	44.33	4.25														1.47
08.05.2021	24.00		345.70	345.64	0.00	47.46	43.46	4.00														1.48
09.05.2021	24.00		345.64	345.64	0.00	46.52	42.70	3.82														1.39
10.05.2021	24.00		345.44	345.44	0.00	46.38	42.67	3.71														1.33
11.05.2021	24.00		344.55	344.55	0.00	46.45	42.97	3.48														1.29
12.05.2021	24.00	*	240.51	240.51	0.00	46.47	43.18	3.29														1.21
13.05.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	21.00	21.82	-0.82														0.80
14.05.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.70	19.37	-0.67														0.00
15.05.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.16	18.49	-0.33														0.00
Среднее			295.48	295.48	0.00	43.62	40.22	3.40														1.19
Итого			552.00	6796.02	0.00																	27.46

Показание счетчиков на момент снятия данных:  
M1, Т М2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vл, Т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество теплоты энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоснабжения Уплд, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения л2:  
Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 27.46 Гкал  
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб.  
Объем потребленного теплоснабжения Vгвс изл.

Генеральный директор: \_\_\_\_\_  
Филиал «ЭнергосбыТ»  
Абонентское управление  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
Представитель теплоснабжающей организации

« 20 » \_\_\_\_\_ Г.