

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Караваевская Ул. д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 6646.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 27526

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205537
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Расчеты: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Qот.= 0,3763
 Qтеп.= 0
 Qгвс.сп.= 0
 Qгвс.м.= 0

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 95/70

Дата	Т1 час	НС	Учет отопления (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021		Учет ГВС (ТВ-2)		Т3 °C	Т4 °C	R3 кг/см2	R4 кг/см2	Общ. ккал	
			M1 T	M2 T	DM °C	T1 °C	T2 °C	DT °C						P1 кг/см2
23.04.2021	24.00	324.73	324.73	0.00	46.44	42.37	4.07							1.33
24.04.2021	24.00	336.50	336.50	0.00	46.47	42.41	4.06							1.38
25.04.2021	24.00	336.14	336.14	0.00	46.37	42.32	4.05							1.37
26.04.2021	24.00	336.62	336.62	0.00	46.43	42.32	4.11							1.40
27.04.2021	24.00	336.95	336.95	0.00	46.47	42.30	4.17							1.42
28.04.2021	24.00	337.10	337.10	0.00	46.43	42.23	4.20							1.43
29.04.2021	24.00	337.09	337.09	0.00	46.50	42.30	4.20							1.42
30.04.2021	24.00	336.79	336.79	0.00	47.52	43.18	4.34							1.42
01.05.2021	24.00	336.37	336.37	0.00	48.39	43.97	4.42							1.47
02.05.2021	24.00	336.40	336.40	0.00	48.45	44.06	4.39							1.50
03.05.2021	24.00	336.68	336.68	0.00	48.45	43.93	4.46							1.49
04.05.2021	24.00	337.19	337.19	0.00	48.49	44.00	4.49							1.51
05.05.2021	24.00	336.87	336.87	0.00	48.67	44.15	4.52							1.53
06.05.2021	24.00	336.60	336.60	0.00	48.38	43.98	4.39							1.53
07.05.2021	24.00	336.47	336.47	0.00	48.57	44.12	4.45							1.49
08.05.2021	24.00	336.75	336.75	0.00	47.42	43.22	4.20							1.42
09.05.2021	24.00	336.78	336.78	0.00	46.51	42.49	4.02							1.42
10.05.2021	24.00	336.58	336.58	0.00	46.37	42.48	3.89							1.36
11.05.2021	24.00	336.36	336.36	0.00	46.43	42.80	3.63							1.32
12.05.2021	24.00*	230.72	230.72	0.00	46.46	43.01	3.45							1.23
13.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	19.05	20.65	-1.60							0.80
14.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.92	18.54	-1.62							0.00
15.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.39	17.64	-1.25							0.00
Среднее	24.00	287.64	287.64	0.00	43.37	39.93	3.44							1.21
Итого	562.00	6515.69	6515.69	0.00										27.91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, T	Общ., ккал	Траб., ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя УТЭ, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 27.91 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя УТЭ изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Группы «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ Представитель энергопоставляющей организации
 « 20 г.