

Абонент: ЖК №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Каравасея 33-1 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраКит Контаж"
 Источники ТЭЦ-22

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2021
 Договор: 6647.038.1
 Строит.Адрес: Каравасея 33-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счетчик подключения: Девуртубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ:

График: 95\U70

Т\в, гр.С= 2.1

Вычислитель: СГТ-940 № 2113
 Поданы тр.(М1):
 Оборот тр.(М2):
 Тр.Цирк.ВС(М3):
 Тр.политтики(У5):
 Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Режим (Сген):
 Сген: 0.2
 Сген: 0.2
 Сген: 30
 Сген: 30
 Сген: 30
 Сген: 30

Прибор: УТЭ поверены до 20.08.2024
 Термодобор.: КТТР-05
 Термодобор.: КТТР-05
 Термодобор.:
 Термодобор.:
 Термодобор.:
 Термодобор.:
 Преобр.давления: СДВ-И
 Преобр.давления: СДВ-И
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.от.): Гкал/час:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период: 23.04.2021 - 16.05.2021

Qот = Qвент + Qотоп + Qот
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)

Qвент = Qотоп + Qот
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)

Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)
 Qот(гр.от) = Qот(гр.от) + Qот(гр.от)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (Т\В-1)										Учет ГВС (Т\В-2)										Контрольные данные		Общие теплотопре	
			М1	М2	ДМ1	Т1	Т2	ГТ1	ГТ2	Р1	Р2	Qотоп	Т3	М4	ДМ4	У3	У4	д\уве	Улоп	Т3	Т4	Qвент.общ.	Qвент.кап.	Qвент.гр.		Q общ.
23.04.2021	24.00	-	438.39	435.38	3.01	46.41	43.50	2.91	4.61	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42	
24.04.2021	24.00	-	454.63	451.50	3.13	46.49	43.57	2.92	4.62	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.47	
25.04.2021	24.00	-	454.42	451.31	3.10	46.35	43.38	2.97	4.62	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.49	
26.04.2021	24.00	-	455.13	452.03	3.10	46.43	43.41	3.02	4.62	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51	
27.04.2021	24.00	-	456.40	453.27	3.13	46.46	43.43	3.03	4.62	3.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53	
28.04.2021	24.00	-	455.39	452.27	3.12	46.42	43.36	3.06	4.62	3.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	
29.04.2021	24.00	-	455.14	452.05	3.09	46.49	43.46	3.04	4.62	3.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.52	
30.04.2021	24.00	-	454.93	451.77	3.16	47.39	44.26	3.12	4.62	3.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	
01.05.2021	24.00	-	454.51	451.33	3.18	46.37	45.19	3.19	4.61	3.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.60	
02.05.2021	24.00	-	454.52	451.32	3.21	48.40	45.20	3.20	4.61	3.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.61	
03.05.2021	24.00	-	454.69	451.49	3.20	48.37	45.07	3.30	4.61	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65	
04.05.2021	24.00	-	455.50	452.29	3.21	48.46	45.14	3.32	4.61	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.67	
05.05.2021	24.00	-	455.55	452.32	3.23	48.53	45.29	3.34	4.61	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68	
06.05.2021	24.00	-	455.31	452.08	3.23	48.39	45.14	3.25	4.61	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	
07.05.2021	24.00	-	455.16	451.90	3.26	48.54	45.30	3.24	4.61	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	
08.05.2021	24.00	-	455.22	452.02	3.20	47.54	44.43	3.11	4.61	3.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.57	
09.05.2021	24.00	-	455.12	451.98	3.14	46.50	43.51	2.99	4.61	3.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51	
10.05.2021	24.00	-	454.62	451.47	3.15	46.36	43.52	2.85	4.61	3.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.44	
11.05.2021	24.00	-	456.02	452.82	3.20	46.41	43.80	2.61	4.61	3.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34	
12.05.2021	24.00	-	357.74	355.05	2.70	46.42	44.00	2.42	4.60	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.99	
13.05.2021	24.00	-	-	-	-	17.65	18.04	-0.39	3.18	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.05.2021	24.00	-	-	-	-	21.95	16.14	5.81	3.16	2.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.05.2021	24.00	-	-	-	-	21.03	15.32	5.71	3.19	2.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24.00	-	449.42	446.28	3.14	43.72	40.58	-	4.43	3.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.52	
Итого	552.00	-	8998.40	8925.66	62.75	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35

Показания счетчиков на момент	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВ)	У4(кВ)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Т\в, ч
Счетчик										
Счетчик										
Счетчик										
Счетчик										

Количество тепловой энергии, фактически потребленной по среднему: _____ час: _____ мин: _____ сек.
 Объем потребленного теплоносителя: _____ Гкал, рассчитанный по среднему: _____ куб.м.
 Период превышения ТЭ: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета (с учетом корректировки): _____ Гкал, _____ куб.м.
 Объем потребленного теплоносителя: _____ Гкал, _____ куб.м.

С = _____
 30.35 Гкал, _____ куб.м.
 Представитель теплоснабжающей организации: _____

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« » 20 г.