

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Карлаваевская ул, д. 4/1, корп. 4, лит. А ИТП  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ-22 Карлаваевская (ЦТП: Карлаваевская д.31.к.2)

Договор: 6655.038.1  
 Строчка адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 58494  
 График: 96/70

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ТСРВ-043 № 1802731  
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ЭРСВ-440(Л/Ф)  
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(Л/Ф)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

Сплн=  
 0,283  
 0,283  
 70,75  
 70,75  
 2-х-трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: 26.10.2022  
 Термопреобр.:  
 Взагет ТПС  
 Взагет ТПС

Qтеп.гв= 0  
 Qтеп.гв.ср= 0  
 Qтеп.гв.м= 0

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:  
 СВВ-И-1,60  
 СВВ-И-1,60

ОП: АЗ:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,35  
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qтеп.= 0  
 Договорные расходы (ср сгт): т/сгт: Gот.= 336  
 Gтеп.= 0  
 Gтеп.ср= 0  
 Gтеп.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал								
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3		Уплит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2			
23.04.2021	23.90	*	273.34	273.48	-0.14	46.12	38.57	7.55	4.10	3.90														2.08	
24.04.2021	24.00		283.59	283.59	0.00	46.29	38.70	7.59	4.20	3.90															2.15
25.04.2021	24.00		283.54	283.54	0.00	46.17	38.52	7.65	4.20	3.90															2.17
26.04.2021	24.00		283.80	283.79	0.01	46.25	38.52	7.73	4.20	3.90															2.19
27.04.2021	24.00		283.99	283.99	0.00	46.28	38.53	7.75	4.20	3.90															2.20
28.04.2021	24.00		283.92	283.92	0.00	46.24	38.45	7.79	4.20	3.90															2.21
29.04.2021	24.00		283.84	283.84	0.00	46.31	38.50	7.81	4.20	3.90															2.21
30.04.2021	24.00		283.60	283.60	0.00	47.27	39.20	8.07	4.20	3.90															2.28
01.05.2021	24.00		283.28	283.28	0.00	46.18	39.90	8.28	4.20	3.90															2.34
02.05.2021	24.00		283.24	283.24	0.00	48.23	39.98	8.25	4.20	3.90															2.33
03.05.2021	24.00		283.41	283.41	0.00	48.19	39.91	8.28	4.20	3.90															2.34
04.05.2021	24.00		283.72	283.72	0.00	48.27	39.90	8.37	4.20	3.90															2.37
05.05.2021	24.00		283.69	283.69	0.00	48.44	39.95	8.49	4.20	3.90															2.40
06.05.2021	24.00		283.54	283.54	0.00	48.13	39.87	8.26	4.20	3.90															2.34
07.05.2021	24.00		283.44	283.44	0.00	48.28	39.93	8.35	4.20	3.90															2.36
08.05.2021	24.00		283.61	283.61	0.00	47.17	39.24	7.93	4.20	3.90															2.25
09.05.2021	24.00		283.66	283.66	0.00	46.21	38.64	7.57	4.20	3.90															2.14
10.05.2021	24.00		283.46	283.46	0.00	46.09	38.72	7.37	4.20	3.90															2.09
11.05.2021	24.00		282.49	282.49	0.00	46.17	39.21	6.96	4.20	3.90															1.97
12.05.2021	23.98		201.09	201.07	0.02	43.40	37.77	5.63	3.20	3.00															1.35
13.05.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	21.85	21.58	0.26	0.60	0.60															0.00
14.05.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	17.94	18.10	-0.16	0.60	0.50															0.00
15.05.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	17.14	17.38	-0.24	0.60	0.50															0.00
<b>Среднее</b>	<b>23.99</b>		<b>242.59</b>	<b>242.59</b>	<b>0.00</b>	<b>43.24</b>	<b>36.48</b>	<b>6.76</b>	<b>3.68</b>	<b>3.42</b>															<b>1.90</b>
<b>Итого</b>	<b>551.88</b>		<b>5578.25</b>	<b>5578.36</b>	<b>-0.11</b>																				<b>43.77</b>

Показанная счетчиков на момент снятия данных:		M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч		
Дата, время		180699		180717.00																24.00

Копичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Увлп, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 43,78 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Увлп изл, м.куб.

0,12 час  
 0,12 час  
 0,01 Гкал  
 0 куб.м

0 °C  
 0 °C  
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**ГУП «ТЭК СПб»**  
**Филиал «Энергосбыт»**  
**Абонентное управление**  
**ОТДЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**  
**Представитель обслуживающей организации**  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.