

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖЭС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП1**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
 Строит. адрес: **Схема подключения: 2-х-трубная схема**
 Телефон: **26.04.2023**

Телефон: **1826**

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **1826**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **СПТ941.11 № 36490**

Приборы УУТЭ поверены до: **26.04.2023**

Режим (схема): **Преобр.давления:**

График: **150/70**

Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Гшпн= **0,2**
 Стмк= **30**
 КТЛТР-05
 КТЛТР-05

Темпреобр.: **КТЛТР-05**

Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-hхв)+M2*(t2-hхв)**
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: **Qот = 0,9054**
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: **Гот = 271,62**

Qвнт = **0**
 Qгвс = **0**
 Qгвс.ср = **0**
 Qгвс.м = **0**

лето: **Qгвс=M3*(t3-hхв)**
 Qгвс.ср = **0**
 Qгвс.м = **0**

Qгвс.ср = **0**
 Qгвс.м = **0**

Qгвс.ср = **0**
 Qгвс.м = **0**

Qгвс.ср = **0**
 Qгвс.м = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уплдпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал				
23.04.2021	24.00*		169.34	169.22	0.12	66.76	50.31	16.45																	
24.04.2021	24.00*		166.94	166.81	0.13	66.07	49.47	16.60																	2.80
25.04.2021	24.00*		166.66	166.56	0.10	66.57	49.76	16.81																	2.78
26.04.2021	24.00*		164.94	164.83	0.11	65.77	48.75	17.02																	2.81
27.04.2021	24.00*		166.20	166.08	0.12	67.03	49.46	17.57																	2.82
28.04.2021	24.00*		166.11	166.00	0.11	67.17	49.40	17.77																	2.93
30.04.2021	24.00*		165.78	165.73	0.05	66.79	49.21	17.58																	2.96
01.05.2021	24.00*		167.74	167.74	0.00	67.13	49.87	17.26																	2.92
02.05.2021	24.00*		167.40	167.37	0.03	66.50	49.66	16.84																	2.90
03.05.2021	24.00*		167.56	167.58	-0.02	66.04	49.39	16.65																	2.83
04.05.2021	24.00*		164.09	164.15	-0.06	65.13	48.21	16.92																	2.80
05.05.2021	24.00*		162.28	162.35	-0.07	65.22	47.65	17.57																	2.78
06.05.2021	24.00*		164.26	164.27	-0.01	65.57	48.11	17.46																	2.85
07.05.2021	24.00*		166.44	166.44	0.00	65.96	48.75	17.21																	2.87
08.05.2021	24.00*		167.33	167.24	0.09	66.13	49.08	17.05																	2.87
09.05.2021	24.00*		165.58	165.46	0.12	65.91	48.67	17.24																	2.86
10.05.2021	24.00*		167.11	167.11	0.00	66.27	49.21	17.06																	2.87
11.05.2021	24.00*		167.78	167.87	-0.09	65.71	49.41	16.30																	2.86
12.05.2021	24.00*		173.46	173.57	-0.11	66.20	51.44	14.76																	2.74
13.05.2021	24.00*		126.97	127.02	-0.05	66.61	53.11	13.50																	2.56
14.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	27.86	37.43	-9.57																	1.72
15.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	27.22	37.53	-10.31																	0.00
Среднее	24.00*		143.22	143.19	0.02	61.20	38.15	-10.12																	0.00
Итого	552.00		3293.97	3293.40	0.57	61.20	47.91	-13.29																	2.41
Показаны счетчики на момент снятия данных:																									55.53
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч														

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **55.53** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл. **М.куб.**

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 Гкал
 0 час
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
 Абонент-представитель теплонаблюдательной организации
ОТЧЕТ ПРИНТ
 «___» _____ 20__ г.