

**Отчет о теплопотреблении по приборам УТЭ за Май 2021**

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь Б-р, д. 1 ИТТЗ  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознерго"

Договор: 9243.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:  
 Отопление 1826

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема  
 Вычислитель: СПТ941.11 № 36498  
 Подлежащий трубопровод (М1) расходомер: Притоки УТЭ поверены до: 06.06.2023  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ Термопрообр.: КТПР-05  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ КТПР-05  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (П) КТПР-05

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(t1-txв)-M2\*(t2-txв)  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот = 0,9054  
 Договорные расходы (ср.сут.): ГГВт: Qот ср = 271,62  
 Счетчик: 0  
 Оценка: 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021: Qфакт=М3\*(t3-txв)  
 Веснт = 0  
 Стех = 0  
 Стех ср = 0  
 Стех ср = 0  
 Qфакт ср = 0  
 Qфакт ср = 0  
 Стех ср = 0  
 Стех ср = 0

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)																	
		М1 Т	М2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	R1 кг/см2	R2 кг/см2	М3 Т	М4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dV (качив) м3	Уподлит м3	T3 °C	T4 °C	R3 кг/см2	R4 кг/см2	Qобщ Гкал						
23.04.2021	24.00	118,31	113,05	5,26	65,23	40,10	25,13																				
24.04.2021	24.00	116,73	111,62	5,11	64,49	39,40	25,09																				
25.04.2021	24.00	116,60	111,45	5,15	65,00	39,48	25,52																				
26.04.2021	24.00	115,45	110,31	5,14	64,16	38,92	25,24																				
27.04.2021	24.00	116,30	111,11	5,19	65,38	39,29	26,09																				
28.04.2021	24.00	116,32	111,07	5,25	65,49	39,15	26,34																				
29.04.2021	24.00	118,16	110,87	5,29	65,14	38,02	26,12																				
30.04.2021	24.00	117,61	112,25	5,36	65,50	39,60	25,90																				
01.05.2021	24.00	117,33	111,95	5,38	64,92	38,51	25,41																				
02.05.2021	24.00	117,52	112,10	5,42	64,46	39,41	25,05																				
03.05.2021	24.00	115,13	109,72	5,41	63,63	38,64	24,99																				
04.05.2021	24.00	113,92	108,49	5,43	63,58	38,17	25,42																				
05.05.2021	24.00	115,31	109,82	5,49	63,93	38,42	25,51																				
06.05.2021	24.00	116,82	111,26	5,56	64,33	38,90	25,43																				
07.05.2021	24.00	117,40	111,81	5,59	64,49	39,07	25,42																				
08.05.2021	24.00	116,19	110,60	5,59	64,27	38,86	25,41																				
09.05.2021	24.00	117,32	111,70	5,62	64,58	39,21	25,37																				
10.05.2021	24.00	117,84	112,22	5,62	64,08	39,31	24,77																				
11.05.2021	24.00	121,79	116,11	5,68	64,63	40,87	23,76																				
12.05.2021	24.00	88,67	84,56	4,11	64,94	42,04	22,90																				
13.05.2021	24.00	0,00	0,00	0,00	26,07	30,67	-4,60																				
14.05.2021	24.00	0,00	0,00	0,00	25,25	30,88	-5,63																				
15.05.2021	24.00	0,00	0,00	0,00	22,46	30,59	-8,13																				
Среднее	24.00	100,38	95,74	4,64	59,39	38,24	21,15																				
Итого	552,00	2308,72	2202,07	106,65																							
Показаны счетчики на момент снятия данных:																											
Дата, время		М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	Уз, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч																	
											Qобщ 62,60																

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл, М.куб.

0 °C  
 0 час  
 0 Гкал  
 0 Кгал  
 62,6 Кгал  
 0 Кгал

ГРУППА «Энергосбыт»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ Поставляющей тепловой энергии организации  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 20 г.