

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Красный Зорь 6-Р, д. 11**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская**
 Договор: **9254.038.1**
 Строит. адрес: **Котельная 2 Невская**
 Телефон: **12102**
 Узел учета: **12102**
 Отопление: **149/70**

Вычислитель: **СПТ941.11 № 86954**
 Подключающий трубопровод (М1) **расходомер: ПРЭМ-32-D**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-D**
 Подключенный ГВС (М3) **КТПТР-05**
 Циркуляционный ГВС (М4) **КТПТР-05**
 Подпиточный трубопровод (Уп) **КТПТР-05**
 Расчетный алгоритм: **2-х трубная схема**
 Договорные нагрузки (Гкал/час): **Q=M1*(n1-hхв)-M2*(n2-hхв)**
 Договорные нагрузки (ср час): **Qот = 0,356**
 Договорные расходы (ср с/г): **Гот = 108,152**
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021
 Факт. ГВС: **Qвс = M3*(n3-hхв) = 0**
 Факт. ГВС ср: **Qвс ср = 0**
 Факт. ГВС: **Гвс = 0**
 Факт. ГВС ср: **Гвс ср = 0**

Среднее значение: **552,00**
 Итого: **3128,36**
 Показания счетчиков на момент снятия данных: **3087,29**
41,07
61,17
42,90
18,27
2,98
0,00
2,98

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)														
		М1	Т	М2	Т	дМ	Т	Т1	Т2	дТ	Т	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	У5 (излив)	Уполнит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час
23.04.2021	24.00	154,27	152,39	1,88	66,61	45,48	21,13																			
24.04.2021	24.00	154,15	152,26	1,89	66,27	45,03	21,24																			
25.04.2021	24.00	153,49	151,60	1,89	66,26	44,80	21,46																			
26.04.2021	24.00	155,95	154,01	1,94	66,36	44,83	21,53																			
27.04.2021	24.00	156,73	154,75	1,98	66,47	44,90	21,57																			
28.04.2021	24.00	156,98	155,00	1,98	66,80	44,99	21,81																			
29.04.2021	24.00	158,82	156,58	2,04	66,89	45,21	21,68																			
30.04.2021	24.00	159,44	157,36	2,08	67,05	45,62	21,43																			
01.05.2021	24.00	159,58	157,49	2,09	66,88	45,57	21,31																			
02.05.2021	24.00	159,74	157,62	2,12	66,82	45,65	21,17																			
03.05.2021	24.00	159,82	157,69	2,13	65,95	45,03	20,92																			
04.05.2021	24.00	159,06	156,93	2,13	66,49	44,93	21,56																			
05.05.2021	24.00	158,78	156,64	2,14	66,61	44,85	21,76																			
06.05.2021	24.00	159,39	157,24	2,15	66,91	45,17	21,74																			
07.05.2021	24.00	159,47	157,30	2,17	67,08	45,33	21,75																			
08.05.2021	24.00	159,13	156,96	2,17	66,77	45,15	21,62																			
09.05.2021	24.00	159,73	157,54	2,19	66,96	45,38	21,58																			
10.05.2021	24.00	160,69	158,49	2,20	66,77	45,77	21,00																			
11.05.2021	24.00	161,75	159,51	2,24	66,67	46,70	19,97																			
12.05.2021	24.00	121,59	119,93	1,86	64,01	45,55	18,46																			
13.05.2021	24.00	0,00	0,00	0,00	26,45	27,88	-1,43																			
14.05.2021	24.00	0,00	0,00	0,00	25,27	28,80	-1,53																			
15.05.2021	24.00	0,00	0,00	0,00	24,60	28,10	-1,50																			
Среднее		136,02	134,23	1,79	61,17	42,90	18,27																			
Итого		3128,36	3087,29	41,07	61,17	42,90	18,27																			

Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период расчета по Договору: **0 час**
 Период превышения 12: **0 час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **68,5 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ: **68,5 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Упл: **М.куб.**

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообъекты»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

« » 20 г.