Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 14, лит. Ж**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10026.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23607**
график: **150/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205779**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,23** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0858**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,039**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **69** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **15,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24,00		102,66	90,93	11,73	66,72	46,57	20,15			10,18		10,18	10,38		10,38		66,24				2,62
24.04.2021	24,00		102,00	89,74	12,26	66,19	45,69	20,50			10,71		10,71	10,94		10,94		66,09				2,65
25.04.2021	24,00		104,24	89,40	14,84	66,51	45,62	20,89			13,26		13,26	13,52		13,52		66,11				2,86
26.04.2021	24,00		101,03	88,77	12,26	65,90	44,95	20,95			10,70		10,70	10,91		10,91		65,69				2,67
27.04.2021	24,00		101,53	89,34	12,19	67,00	45,51	21,49			10,54		10,54	10,75		10,75		66,47				2,74
28.04.2021	24,00		101,56	89,36	12,20	67,20	45,60	21,60			10,49		10,49	10,70		10,70		66,79				2,75
29.04.2021	24,00	*	102,20	89,33	12,87	66,89	45,68	21,21			11,21		11,21	11,42		11,42		66,70				2,76
30.04.2021	24,00	*	101,73	90,35	11,38	67,13	46,18	20,95			9,66		9,66	9,86		9,86		66,75				2,66
01.05.2021	24,00		102,63	89,89	12,74	66,49	45,85	20,64			10,99		10,99	11,20		11,20		66,11				2,70
02.05.2021	24,00		102,24	90,15	12,09	66,10	45,71	20,39			10,31		10,31	10,51		10,51		65,93				2,64
03.05.2021	24,00	*	99,97	88,26	11,71	65,03	44,18	20,85			9,98		9,98	10,18		10,18		64,53				2,60
04.05.2021	24,00		100,34	87,51	12,83	65,27	43,95	21,32			11,14		11,14	11,35		11,35		64,93				2,71
05.05.2021	24,00		102,16	88,49	13,67	65,65	44,60	21,05			11,85		11,85	12,07		12,07		65,42				2,76
06.05.2021	24,00		101,51	89,44	12,07	65,99	45,21	20,78			10,16		10,16	10,35		10,35		65,71				2,66
07.05.2021	24,00	*	100,89	89,89	11,00	66,18	45,58	20,60			8,99		8,99	9,18		9,18		65,83				2,58
08.05.2021	24,00		102,47	88,98	13,49	65,90	45,16	20,74			11,50		11,50	11,72		11,72		65,48				2,73
09.05.2021	24,00		101,03	89,86	11,17	66,21	45,53	20,68			9,14		9,14	9,34		9,34		65,73				2,60
10.05.2021	24,00	*	103,21	90,32	12,89	65,83	46,10	19,73			10,97		10,97	11,20		11,20		65,80				2,63
11.05.2021	24,00		104,97	92,99	11,98	66,30	47,96	18,34			10,06		10,06	10,27		10,27		66,06				2,50
12.05.2021	24,00	*	73,92	63,22	10,70	66,68	48,76	17,92			9,37		9,37	9,56		9,56		66,37				1,85
13.05.2021	24,00	*	9,00	0,00	9,00	67,42	30,65	36,77			9,05		9,05	9,24		9,24		66,85				0,60
14.05.2021	24,00	*	9,72	0,00	9,72	69,45	29,76	39,69			9,80		9,80	10,01		10,01		68,83				0,68
15.05.2021	24,00	*	7,96	0,00	7,96	69,89	29,75	40,14			8,07		8,07	8,26		8,26		69,17				0,56
Среднее	24,00		88,65	76,79	11,86	66,61	43,68	22,93			10,35		10,35	10,56		10,56		66,24				2,37
Итого	**552,00**		**2038,97**	**1766,22**	**272,75**						**238,13**		**238,13**	**242,92**		**242,92**						**54,51**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,37** °С **2,01** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **52,5** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **242,92** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 14, лит. Ж**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10026.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23607**
график: **150/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205779**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:

расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,23** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0858**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,039**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **69** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **15,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.05.2021	24,00	*	9,09	0,00	9,09	69,88	29,20	40,68			9,25		9,25	9,44		9,44		69,17				0,64
17.05.2021	24,00	*	9,65	0,00	9,65	69,91	29,14	40,77			9,74		9,74	9,96		9,96		69,30				0,68
18.05.2021	24,00	*	8,39	0,00	8,39	71,21	29,94	41,27			8,52		8,52	8,73		8,73		70,47				0,60
19.05.2021	24,00	*	9,01	0,00	9,01	72,23	29,87	42,36			9,01		9,01	9,22		9,22		71,59				0,64
20.05.2021	24,00	*	9,23	0,00	9,23	70,28	28,49	41,79			9,26		9,26	9,50		9,50		69,64				0,65
21.05.2021	24,00	*	8,88	0,00	8,88	70,08	26,66	43,42			8,96		8,96	9,15		9,15		69,37				0,62
22.05.2021	24,00	*	9,32	0,00	9,32	70,73	25,93	44,80			9,31		9,31	9,53		9,53		70,10				0,65
Среднее	24,00		9,08	0,00	9,08	70,62	28,46	42,16			9,15		9,15	9,36		9,36		69,95				0,64
Итого	**168,00**		**63,57**	**0,00**	**63,57**						**64,05**		**64,05**	**65,53**		**65,53**						**4,48**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,37** °C **0,47** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **4,01** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **65,53** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/