

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10023.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 24439

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208259
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ

2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 25.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 1507/0

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот.= 0,559
 Договорные расходы (ср.сут.): Тбрут.: Gот.= 167,7

Овент.= 0
 Отех.= 0
 Огвс.= 0
 Огвс.ср.= 0,312
 Огвс.ср.= 0,1418
 Огвс.м.= 56,72

Свент.= 0
 Стех.= 0
 Сгвс.= 0
 Сгвс.ср.= 0,1418
 Сгвс.м.= 56,72

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Среднее значение температуры теплоносителя в приборе: 7,37 °С
 Период расчета по договору: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,91 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 51,51 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 282,01 м.квб.
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал
			М1	М2	DM	Т1	Т2	dt	Р1	Р2					
23.04.2021	24.00		125,20	114,56	10,64	64,26	48,03	16,23	6,80	4,90	127,60	115,80	11,80		2,54
24.04.2021	24.00		125,26	112,92	12,34	63,65	47,17	16,48	6,80	4,90	127,61	114,12	13,49		2,65
25.04.2021	24.00		125,05	112,37	12,68	64,06	47,28	16,78	6,80	4,90	127,42	113,57	13,85		2,70
26.04.2021	24.00		122,98	111,66	11,32	63,35	46,66	16,69	6,80	4,90	125,24	112,86	12,38		2,58
27.04.2021	24.00		126,03	113,64	13,39	64,41	47,28	17,13	6,80	4,90	128,47	113,84	14,63		2,80
28.04.2021	24.00		126,65	113,40	12,25	64,50	47,29	17,21	6,80	4,90	128,04	114,60	13,44		2,74
29.04.2021	24.00		125,22	113,25	11,97	64,20	47,17	17,03	6,80	4,90	127,61	114,45	13,16		2,70
01.05.2021	24.00		125,93	114,85	11,08	64,51	47,80	16,71	6,80	4,90	128,34	116,06	12,28		2,64
02.05.2021	24.00		125,69	114,23	11,46	63,92	47,51	16,41	6,80	4,90	128,06	115,43	12,63		2,61
03.05.2021	24.00		123,90	115,04	8,86	63,48	47,35	16,13	6,80	4,90	126,20	116,25	9,95		2,42
04.05.2021	24.00		122,39	112,23	10,16	62,54	46,23	16,31	6,80	4,90	124,60	113,39	11,21		2,47
05.05.2021	24.00		122,59	110,93	11,66	62,62	45,83	16,79	6,80	4,90	124,82	112,12	12,70		2,59
06.05.2021	24.00		124,65	112,18	12,47	62,93	46,35	16,58	6,80	4,90	126,94	113,38	13,56		2,65
07.05.2021	24.00		124,39	113,69	10,70	63,18	46,90	16,28	6,80	4,90	126,71	114,89	11,82		2,53
08.05.2021	24.00		124,82	114,31	10,51	63,27	46,96	16,31	6,80	4,90	127,15	115,51	11,64		2,53
09.05.2021	24.00		123,31	113,10	10,21	62,77	46,48	16,29	6,80	4,90	125,55	114,30	11,25		2,48
10.05.2021	24.00		126,01	114,11	11,90	62,92	46,90	16,02	6,80	4,90	128,33	115,31	13,02		2,58
11.05.2021	24.00		127,52	114,38	13,14	62,84	47,44	15,40	6,80	4,90	129,86	115,58	14,28		2,59
12.05.2021	24.00		129,23	118,12	11,11	63,54	49,30	14,24	6,80	4,90	131,62	119,47	12,15		2,39
13.05.2021	24.00		126,40	115,15	11,25	64,07	56,87	7,20	6,80	4,90	128,82	116,93	11,89		2,39
14.05.2021	24.00		127,18	117,18	10,00	64,84	62,76	2,08	6,80	4,90	129,65	119,34	10,31		1,56
15.05.2021	24.00		122,06	112,03	10,03	66,67	64,34	2,33	6,80	4,90	124,56	114,18	10,38		0,94
Среднее	24.00		114,04	104,22	9,82	67,22	64,70	2,52	6,80	4,90	116,42	106,23	10,19		0,93
Итого	552,00		124,59	113,33	11,26	63,90	49,77	14,14	6,80	4,90	126,94	114,66	12,26		2,33
Показанная счетчиков на момент снятия данных:			2865,50	2606,55	258,95						2919,62	2637,61	282,01		53,52
Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ., Гкал	Треб., ч						

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное Представитель
 Отчет Принят
 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

