Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 10, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9036.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23559**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

		Gmin=	Gmax=		
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 226008**	расходомер:			Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,2871**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0**	Qгвс.= **0,1708**				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0**	Qгвс.ср= **0,0574**				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **87,2203**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **0**	Gгвс.= **22,96** Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24,00		117,42	104,95	12,47	69,37	48,42	20,95			10,76		10,76	11,00		11,00		69,10				3,07
24.04.2021	24,00	*	116,47	104,69	11,78	69,09	47,92	21,17			10,11		10,11	10,31		10,31		68,83				3,03
25.04.2021	24,00	*	115,64	104,02	11,62	69,12	47,61	21,51			9,94		9,94	10,13		10,13		68,84				3,04
26.04.2021	24,00	*	118,47	106,44	12,03	69,25	47,90	21,35			10,28		10,28	10,51		10,51		69,09				3,11
27.04.2021	24,00	*	118,86	106,26	12,60	69,33	47,92	21,41			10,86		10,86	11,07		11,07		69,13				3,15
28.04.2021	24,00		118,62	106,83	11,79	69,68	48,03	21,65			10,00		10,00	10,21		10,21		69,52				3,14
29.04.2021	24,00	*	121,14	108,22	12,92	69,74	48,35	21,39			11,19		11,19	11,41		11,41		69,62				3,22
30.04.2021	24,00	*	120,32	109,05	11,27	69,82	48,82	21,00			9,51		9,51	9,73		9,73		69,63				3,08
01.05.2021	24,00	*	121,48	108,94	12,54	69,64	48,57	21,07			10,79		10,79	11,01		11,01		69,46				3,17
02.05.2021	24,00	*	119,43	109,14	10,29	69,54	48,70	20,84			8,45		8,45	8,63		8,63		69,29				2,99
03.05.2021	24,00	*	120,16	108,73	11,43	68,67	47,98	20,69			9,67		9,67	9,87		9,87		68,58				3,04
04.05.2021	24,00	*	119,31	108,00	11,31	69,27	47,80	21,47			9,50		9,50	9,69		9,69		69,00				3,10
05.05.2021	24,00		120,08	108,11	11,97	69,53	48,11	21,42			10,16		10,16	10,37		10,37		69,42				3,15
06.05.2021	24,00	*	120,64	108,67	11,97	69,75	48,62	21,13			10,26		10,26	10,45		10,45		69,53				3,13
07.05.2021	24,00	*	119,83	108,89	10,94	69,96	48,86	21,10			9,22		9,22	9,41		9,41		69,74				3,07
08.05.2021	24,00	*	120,04	108,35	11,69	69,58	48,43	21,15			9,90		9,90	10,10		10,10		69,24				3,11
09.05.2021	24,00	*	119,70	109,22	10,48	69,84	48,64	21,20			8,72		8,72	8,90		8,90		69,62				3,05
10.05.2021	24,00	*	123,60	110,15	13,45	69,59	49,11	20,48			11,67		11,67	11,93		11,93		69,48				3,19
11.05.2021	24,00	*	116,61	104,01	12,60	68,98	49,30	19,68			10,84		10,84	11,06		11,06		68,27				2,92
12.05.2021	24,00	*	75,41	64,09	11,32	66,72	46,26	20,46			10,18		10,18	10,40		10,40		67,05				2,07
13.05.2021	24,00	*	10,20	0,00	10,20	65,02	40,00	25,02			10,01		10,01	10,22		10,22		64,55				0,66
14.05.2021	24,00	*	10,59	0,21	10,38	62,04	53,79	8,25			10,37		10,37	10,59		10,59		61,62				0,64
15.05.2021	24,00	*	9,68	0,00	9,68	63,08	43,97	19,11			9,50		9,50	9,67		9,67		62,65				0,59
Среднее	24,00		103,20	91,61	11,60	68,55	47,96	20,59			10,08		10,08	10,29		10,29		68,32				2,73
Итого	**552,00**		**2373,70**	**2106,97**	**266,73**						**231,89**		**231,89**	**236,67**		**236,67**						**62,72**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **5,97** °C **1,59** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **61,13** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **236,67** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 10, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9036.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23559**

график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 226008**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,2871**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0**	Qгвс.= **0,1708**				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0**	Qгвс.ср= **0,0574**				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **87,2203**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **0**	Gгвс.= **22,96**	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.05.2021	24,00	*	10,51	0,00	10,51	63,25	43,91	19,34			10,31		10,31	10,51		10,51		62,80				0,65
17.05.2021	24,00	*	11,74	0,00	11,74	64,09	44,25	19,84			11,48		11,48	11,69		11,69		63,69				0,73
18.05.2021	24,00	*	10,02	0,00	10,02	63,57	45,08	18,49			9,83		9,83	10,00		10,00		63,15				0,62
19.05.2021	24,00	*	9,38	0,00	9,38	64,99	45,93	19,06			9,14		9,14	9,33		9,33		64,52				0,59
20.05.2021	24,00	*	9,31	0,00	9,31	63,69	46,17	17,52			9,14		9,14	9,32		9,32		63,19				0,58
21.05.2021	24,00	*	9,09	0,00	9,09	63,02	45,33	17,69			8,85		8,85	9,03		9,03		62,58				0,55
22.05.2021	24,00	*	9,36	0,00	9,36	63,68	44,70	18,98			9,22		9,22	9,39		9,39		63,21				0,58
Среднее	24,00		9,92	0,00	9,92	63,76	45,05	18,70			9,71		9,71	9,90		9,90		63,31				0,61
Итого	**168,00**		**69,41**	**0,00**	**69,41**						**67,97**		**67,97**	**69,27**		**69,27**						**4,30**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **5,97** °C **0,41** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **3,89** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **69,27** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/