

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Матюшенко пер, д. 14, лит. А  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9038.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 23561

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 253403

Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1\*(h1-h2)-M2\*(h2-h3)

лето:

Qгвс=M3\*(h3-h4)

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,245  
 Gот = 74,4304

Qтеп = 0  
 Gтеп = 0

Qгвс = 0  
 Gгвс = 0

Qтеп.гвс = 0,0033  
 Gтеп.гвс.ср = 0,0015

Qгвс = 0  
 Gгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0,6  
 Gгвс.м = 0,6

Qгвс.м = 0,6  
 Gгвс.м = 0,6

Qгвс.м = 0,6  
 Gгвс.м = 0,6

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 расходомер: Gm1n= 0,067  
 ПРЭМ 0,067  
 ПРЭМ 0,067  
 ПРЭМ 0,027

Схема подключения:  
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

График: 149/70

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	ккал
23.04.2021	24.00*		109.05	109.05	0.00	69.55	46.13	23.42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21				2.56	
24.04.2021	24.00*		108.95	108.86	0.09	69.28	45.83	23.45			0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	65.10				2.56	
25.04.2021	24.00*		108.15	108.15	0.00	69.30	45.73	23.57			0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	49.50				2.55	
26.04.2021	24.00*		110.58	110.58	0.00	69.43	45.71	23.72			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.83				2.62	
27.04.2021	24.00*		110.53	110.41	0.12	69.51	45.72	23.79			0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	64.31				2.64	
28.04.2021	24.00*		110.92	110.91	0.01	69.88	45.90	23.98			0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	52.61				2.66	
29.04.2021	24.00*		112.31	112.31	0.00	69.94	46.41	23.53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.78				2.64	
30.04.2021	24.00*		113.28	113.17	0.11	70.01	46.88	23.13			0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	65.40				2.63	
01.05.2021	24.00*		113.14	113.11	0.03	69.83	46.93	22.90			0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	54.98				2.59	
02.05.2021	24.00*		113.34	113.28	0.06	69.74	46.97	22.77			0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	65.04				2.58	
03.05.2021	24.00*		112.94	112.86	0.08	68.84	46.07	22.77			0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	56.12				2.58	
04.05.2021	24.00*		112.23	112.14	0.09	69.45	45.98	23.47			0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	60.62				2.64	
05.05.2021	24.00*		112.34	112.30	0.04	69.72	46.20	23.52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54				2.65	
06.05.2021	24.00*		113.00	112.92	0.08	69.93	46.66	23.27			0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	54.54				2.64	
07.05.2021	24.00*		113.22	113.08	0.14	70.18	46.85	23.33			0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	64.83				2.65	
08.05.2021	24.00*		112.80	112.35	0.45	69.79	46.52	23.27			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	62.76				2.65	
09.05.2021	24.00*		113.75	113.53	0.22	70.05	47.09	22.96			0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	63.10				2.62	
10.05.2021	24.00*		114.87	114.45	0.42	69.81	47.37	22.44			0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	68.89				2.60	
11.05.2021	24.00*		115.72	115.35	0.37	69.04	51.35	17.69			0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	52.08				2.07	
12.05.2021	24.00*		50.99	50.77	0.22	65.53	52.67	12.86			0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	57.28				0.87	
13.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	25.96	22.82	3.14			0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	19.94				0.00	
14.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	27.83	25.85	1.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97				0.00	
15.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	25.34	22.30	3.04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82				2.17	
Среднее	24.00		94.87	94.76	0.11	63.82	43.91	19.91			0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	49.82				2.17	
Итого	552.00		2182.11	2179.58	2.63						1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	49.82				2.17	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество теплоты энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотосчитателя УУТЗ, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:  
 Объем потребленного теплотосчитателя УУТЗ изл.

0 час  
 0 час  
 час  
 5.97 °C  
 49.79 Гкал  
 1.99 М.куб.

0,01 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергоснабжение»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО

20 г.



