

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой ул. д. 3, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная по адресу: Елизарова пр., д.32а

Установленные приборы: Часовые и счетчики в файлах:

Вычислитель: ВКГ-7 № 206893

Подводящий трубопровод (М1) расходомер: PRЭМ-50-D

Обратный трубопровод (М2) расходомер: PRЭМ-50-D

Подводящий ГВС (М3) расходомер: PRЭМ-50-D

Циркуляционный ГВС (М4) расходомер: PRЭМ-50-D

Подпиточный трубопровод (Vп) расходомер: PRЭМ-50-D

Расчетный алгоритм: зима: Q=M*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,323

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтех.= 0

Договорные расходы (ср. сут.), Тбрут: Согт.= 310,08

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Qвс=M3*(h3-hвх) лето: Qвс=M3*(h3-hвх)

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Qвс.ср=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Qвс=0 Qгвс=0 Qгвс.м=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Общ Гкал	
			Т	М1	М2	ΔТ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔТ	Водопит	Т3	Т4	Р3		Р4
23.04.2021	24.00		513.19	513.19	0.00	48.45	43.59	4.86												2.51
24.04.2021	24.00		512.86	512.86	0.00	47.94	43.09	4.85												2.50
25.04.2021	24.00		512.69	512.69	0.00	47.61	42.77	4.84												2.49
26.04.2021	24.00		512.29	512.29	0.00	48.00	43.05	4.95												2.49
27.04.2021	24.00		522.06	522.06	0.00	49.29	44.10	5.19												2.55
28.04.2021	24.00		520.11	520.11	0.00	49.63	44.40	5.23												2.72
29.04.2021	24.00		514.95	514.95	0.00	49.07	43.91	5.16												2.74
30.04.2021	24.00		525.54	525.54	0.00	50.52	45.25	5.27												2.67
01.05.2021	24.00		529.31	529.31	0.00	51.51	46.16	5.35												2.79
02.05.2021	24.00		529.49	529.49	0.00	51.49	46.15	5.34												2.85
03.05.2021	24.00		529.64	529.64	0.00	50.74	45.48	5.26												2.84
04.05.2021	24.00		529.25	529.25	0.00	50.05	44.87	5.18												2.80
05.05.2021	24.00		529.86	529.86	0.00	50.30	45.03	5.27												2.76
06.05.2021	24.00		530.60	530.60	0.00	50.95	45.64	5.31												2.81
07.05.2021	24.00		531.85	531.85	0.00	50.91	45.66	5.25												2.81
08.05.2021	24.00		532.43	532.43	0.00	50.16	45.07	5.09												2.81
09.05.2021	24.00		532.55	532.55	0.00	49.24	44.33	4.91												2.73
10.05.2021	24.00		532.48	532.48	0.00	49.00	44.33	4.67												2.63
11.05.2021	24.00		554.78	554.78	0.00	45.05	41.61	3.44												2.50
12.05.2021	24.00		579.46	579.46	0.00	39.69	37.49	2.20												1.93
13.05.2021	24.00*		142.95	142.95	0.00	29.06	28.71	0.35												1.30
14.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	16.02	16.46	-0.44												0.06
15.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	15.20	15.64	-0.44												0.00
Среднее	24.00		466.01	466.01	0.00	45.21	40.99	4.22												2.25
Итого	552.00		10718.30	10718.30	0.00															51.82

Показанная счетчиком на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Общ, Гкал; Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: 0 час


Период превышения I2: 0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 51,82 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ: 51,82 Гкал

Объем потребленного теплоснабжения Узвс изл: М.куб.



ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Ответственное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Договор: 9086.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСЛН
 КТСЛН
 Режим (схема): Преобр. давлений:
 Телефон:
 Узел учета:
 Код УТЭ:
 Отопление
 23775
 График: 95/70