Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9341.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23583**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206093**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,327**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1549**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0704**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**98,1**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**28,16** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24,00	*	152,02	138,78	13,24	66,52	46,71	19,81			13,94		13,94	14,19		14,19		66,19				3,63
24.04.2021	24,00	*	149,71	137,52	12,19	66,03	46,03	20,00			12,83		12,83	13,08		13,08		65,86				3,56
25.04.2021	24,00		153,72	137,01	16,71	66,31	46,03	20,28			17,20		17,20	17,54		17,54		66,02				3,89
26.04.2021	24,00		150,19	135,95	14,24	65,78	45,35	20,43			14,76		14,76	15,05		15,05		65,89				3,72
27.04.2021	24,00	*	150,95	136,53	14,42	66,78	45,90	20,88			14,93		14,93	15,23		15,23		66,22				3,82
28.04.2021	24,00		148,85	135,67	13,18	67,01	45,97	21,04			13,23		13,23	13,49		13,49		66,73				3,74
29.04.2021	24,00		149,77	134,92	14,85	66,74	46,03	20,71			14,30		14,30	14,59		14,59		66,69				3,79
30.04.2021	24,00	*	151,63	136,40	15,23	66,96	46,47	20,49			14,76		14,76	15,05		15,05		66,80				3,82
01.05.2021	24,00	*	152,15	135,69	16,46	66,33	46,18	20,15			16,07		16,07	16,40		16,40		66,13				3,83
02.05.2021	24,00		149,20	135,93	13,27	65,93	46,04	19,89			12,74		12,74	12,97		12,97		65,83				3,58
03.05.2021	24,00	*	147,39	133,04	14,35	64,86	44,97	19,89			13,98		13,98	14,25		14,25		64,47				3,58
04.05.2021	13,00	*	73,59	65,82	7,77	64,43	44,00	20,43			7,43		7,43	7,57		7,57		61,28				1,80
05.05.2021	24,00	*	147,28	133,01	14,27	65,44	46,10	19,34			13,19		13,19	13,43		13,43		65,27				3,51
06.05.2021	24,00	*	150,13	134,35	15,78	65,78	46,80	18,98			14,54		14,54	14,82		14,82		65,66				3,59
07.05.2021	24,00		151,16	134,94	16,22	65,99	46,94	19,05			15,10		15,10	15,37		15,37		65,82				3,64
08.05.2021	24,00	*	147,26	133,78	13,48	65,70	46,28	19,42			12,52		12,52	12,77		12,77		65,38				3,48
09.05.2021	24,00	*	150,47	135,02	15,45	65,99	46,68	19,31			14,49		14,49	14,78		14,78		65,68				3,63
10.05.2021	24,00	*	150,30	135,84	14,46	65,62	46,97	18,65			13,63		13,63	13,90		13,90		65,60				3,49
11.05.2021	24,00	*	154,96	140,17	14,79	66,13	48,46	17,67			14,05		14,05	14,32		14,32		66,00				3,46
12.05.2021	24,00	*	147,48	133,73	13,75	66,72	52,31	14,41			13,19		13,19	13,44		13,44		66,50				2,85
13.05.2021	24,00	*	142,95	130,78	12,17	67,95	64,31	3,64			12,13		12,13	12,39		12,39		67,78				0,82
14.05.2021	24,00	*	135,98	125,34	10,64	69,93	65,91	4,02			10,58		10,58	10,79		10,79		69,56				0,74
15.05.2021	24,00	*	129,18	116,57	12,61	70,44	66,16	4,28			12,42		12,42	12,66		12,66		70,16				0,87
Среднее	23,52		148,01	133,83	14,18	66,49	48,98	17,51			13,84		13,84	14,11		14,11		66,15				3,23
Итого	**541,00**		**3336,32**	**3016,79**	**319,53**						**312,01**		**312,01**	**318,08**		**318,08**						**72,84**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **11** час **1,48** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **11** час **6,47** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,37** °С **2,4** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **71,92** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **324,55** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9341.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23583**

график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206093** расходомер: Gmin= Gmax=
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			

Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,327** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1549**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0704**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **98,1** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **28,16** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.05.2021	24,00	*	130,64	115,59	15,05	70,34	66,02	4,32			14,74		14,74	15,06		15,06		70,05				1,03
17.05.2021	24,00	*	129,39	116,73	12,66	70,28	65,97	4,31			12,37		12,37	12,64		12,64		70,25				0,87
18.05.2021	24,00	*	127,44	114,84	12,60	71,55	67,15	4,40			12,37		12,37	12,64		12,64		71,53				0,89
19.05.2021	24,00	*	116,04	104,32	11,72	72,70	67,95	4,75			11,35		11,35	11,62		11,62		72,09				0,82
20.05.2021	24,00	*	115,19	103,16	12,03	70,57	65,93	4,64			11,80		11,80	12,05		12,05		70,22				0,83
21.05.2021	24,00		113,32	101,19	12,13	70,35	65,51	4,84			11,88		11,88	12,14		12,14		69,95				0,84
22.05.2021	24,00	*	114,23	102,29	11,94	70,89	65,94	4,95			11,83		11,83	12,09		12,09		70,58				0,83
Среднее	24,00		120,89	108,30	12,59	70,95	66,35	4,60			12,33		12,33	12,61		12,61		70,67				0,87
Итого	**168,00**		**846,25**	**758,12**	**88,13**						**86,34**		**86,34**	**88,24**		**88,24**						**6,11**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,37** °С **0,64** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **5,47** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **88,24** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Представитель теплоснабжающей организации

/_____/