Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8567.038.1
Строит.Адрес: Ногина 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 150\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2072
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфлоу Gmin= Gmax= 12
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфлоу Gmin= Gmax= 12
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_май_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3.75
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2021	24,00	-	80,99	81,37	-0,38	67,31	44,03	23,27	6,18	3,40	-								-	-	-			1,87
24.04.2021	24,00	-	80,87	81,20	-0,33	67,41	43,80	23,61	6,18	3,41	-								-	-	-			1,90
25.04.2021	24,00	-	80,80	81,12	-0,32	67,30	43,65	23,64	6,17	3,41	-								-	-	-			1,90
26.04.2021	24,00	-	80,59	80,96	-0,37	67,17	43,43	23,74	6,17	3,41	-								-	-	-			1,90
27.04.2021	24,00	-	80,05	80,45	-0,39	67,42	43,38	24,04	6,15	3,43	-								-	-	-			1,91
28.04.2021	24,00	-	80,03	80,47	-0,44	67,23	43,21	24,01	6,15	3,43	-								-	-	-			1,90
29.04.2021	24,00	-	80,12	80,56	-0,44	67,07	43,28	23,80	6,15	3,42	-								-	-	-			1,89
30.04.2021	24,00	-	80,09	80,51	-0,43	66,95	43,50	23,45	6,15	3,43	-								-	-	-			1,86
01.05.2021	24,00	-	80,00	80,37	-0,37	67,17	43,61	23,56	6,15	3,44	-								-	-	-			1,87
02.05.2021	24,00	-	80,49	80,83	-0,34	67,67	43,97	23,70	6,16	3,42	-								-	-	-			1,89
03.05.2021	24,00	-	79,19	79,59	-0,40	66,89	43,06	23,83	6,12	3,46	-								-	-	-			1,87
04.05.2021	24,00	-	78,50	78,98	-0,49	67,24	42,89	24,35	6,11	3,49	-								-	-	-			1,89
05.05.2021	24,00	-	79,16	79,61	-0,46	67,50	43,19	24,31	6,13	3,47	-								-	-	-			1,91
06.05.2021	24,00	-	79,62	80,08	-0,46	67,28	43,47	23,81	6,15	3,46	-								-	-	-			1,88
07.05.2021	24,00	-	79,90	80,34	-0,43	67,81	43,62	24,19	6,16	3,44	-								-	-	-			1,92
08.05.2021	24,00	-	79,77	80,18	-0,41	67,68	43,54	24,14	6,15	3,45	-								-	-	-			1,91
09.05.2021	24,00	-	80,66	81,06	-0,39	67,97	43,87	24,10	6,17	3,40	-								-	-	-			1,93
10.05.2021	24,00	-	80,89	81,32	-0,42	67,34	43,96	23,38	6,14	3,36	-								-	-	-			1,87
11.05.2021	24,00	-	82,77	83,21	-0,43	67,13	45,44	21,69	6,21	3,29	-								-	-	-			1,78
12.05.2021	24,00	-	78,72	78,93	-0,21	67,70	46,53	21,17	5,86	3,20	-								-	-	-			1,66
13.05.2021	24,00	-	75,18	75,27	-0,09	67,21	47,06	20,15	5,41	3,01	-								-	-	-			1,51
14.05.2021	24,00	-	36,39	36,42	-0,04	66,22	46,30	19,91	5,42	2,98	-								-	-	-			0,72
15.05.2021	24,00	-	-	-	-	33,04	27,63	5,42	0,09	0,04	-								-	-	-			-
Среднее	24,00	-	77,94	78,31	-0,37	65,81	43,32	22,49	5,81	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81
Итого	552,00		1714,78	1722,82	-8,04						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **39,73** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.