Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 111 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8226.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 95\\\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2041

Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 111_СЦО_май_Н

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024

Тхв, гр.С= {T_HVS}

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2021	24.00	-	133.72	134.10	-0.39	47.98	44.38	3.60	3.64	3.20	-								-	-	-			0.47
24.04.2021	24.00	-	132.49	132.92	-0.43	48.01	44.32	3.69	3.67	3.24	-								-	-	-			0.47
25.04.2021	24.00	-	132.71	133.14	-0.43	48.02	44.32	3.70	3.66	3.23	-								-	-	-			0.47
26.04.2021	24.00	-	131.55	131.96	-0.41	48.06	44.26	3.80	3.61	3.19	-								-	-	-			0.48
27.04.2021	24.00	-	128.29	128.65	-0.36	48.49	44.49	4.00	3.61	3.21	-								-	-	-			0.50
28.04.2021	24.00	-	128.06	128.43	-0.37	49.03	44.96	4.06	3.61	3.21	-								-	-	-			0.50
29.04.2021	24.00	-	129.47	129.85	-0.38	49.04	45.02	4.02	3.57	3.16	-								-	-	-			0.50
30.04.2021	24.00	-	128.94	129.32	-0.38	50.09	45.92	4.18	3.58	3.18	-								-	-	-			0.52
01.05.2021	24.00	-	129.47	129.87	-0.40	51.01	46.74	4.28	3.57	3.16	-								-	-	-			0.54
02.05.2021	24.00	-	128.62	129.02	-0.40	51.10	46.80	4.30	3.58	3.18	-								-	-	-			0.53
03.05.2021	24.00	-	129.28	129.66	-0.39	50.77	46.49	4.28	3.56	3.14	-								-	-	-			0.54
04.05.2021	24.00	-	131.00	131.35	-0.35	50.68	46.44	4.24	3.52	3.09	-								-	-	-			0.54
05.05.2021	24.00	-	131.66	132.03	-0.37	50.69	46.50	4.19	3.50	3.07	-								-	-	-			0.54
06.05.2021	24.00	-	131.25	131.60	-0.35	50.63	46.48	4.15	3.50	3.07	-								-	-	-			0.53
07.05.2021	24.00	-	130.94	131.29	-0.35	50.71	46.60	4.11	3.50	3.08	-								-	-	-			0.52
08.05.2021	24.00	-	131.09	131.43	-0.35	50.15	46.09	4.06	3.50	3.07	-								-	-	-			0.52
09.05.2021	24.00	-	131.61	131.96	-0.35	49.05	45.19	3.86	3.48	3.05	-								-	-	-			0.49
10.05.2021	24.00	-	129.61	129.95	-0.34	48.50	44.83	3.68	3.53	3.11	-								-	-	-			0.46
11.05.2021	24.00	-	125.75	126.07	-0.31	44.37	41.49	2.88	3.56	3.17	-								-	-	-			0.35
12.05.2021	24.00	-	138.26	138.62	-0.36	41.68	39.51	2.17	3.46	2.96	-								-	-	-			0.29
13.05.2021	24.00	-	7.43	7.43	0.01	42.77	41.49	1.28	3.21	2.56	-								-	-	-			0.01
14.05.2021	24.00	-	-	-	-	17.22	17.45	-0.23	2.43	2.44	-								-	-	-			-
15.05.2021	24.00	-	-	-	-	17.00	16.99	0.01	2.38	2.50	-								-	-	-			-
Среднее	24.00	-	124.82	125.17	-0.36	45.87	42.47	3.40	3.44	3.05	-								-	-	-	-	-	0.46
Итого	552.00		2621.18	2628.65																				9.79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **9.79** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
№ _____/_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.