Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8061.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 131 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 131 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховской д.133 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 131_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2282 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024 | Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2021	24.00	-	204.58	204.89	-0.32	42.02	38.77	3.24	3.75	2.91	-								-	-	-			0.65
24.04.2021	24.00	-	192.79	193.02	-0.23	40.63	37.33	3.30	3.70	2.96	-								-	-	-			0.63
25.04.2021	24.00	-	192.65	192.88	-0.23	40.91	37.51	3.40	3.69	2.94	-								-	-	-			0.65
26.04.2021	24.00	-	193.48	193.69	-0.21	41.40	37.86	3.54	3.67	2.92	-								-	-	-			0.68
27.04.2021	24.00	-	181.61	181.75	-0.14	41.45	37.59	3.86	3.59	2.92	-								-	-	-			0.70
28.04.2021	24.00	-	172.52	172.66	-0.14	43.82	39.25	4.57	3.49	2.90	-								-	-	-			0.78
29.04.2021	24.00	-	172.41	172.55	-0.14	44.59	39.94	4.65	3.49	2.89	-								-	-	-			0.80
30.04.2021	24.00	-	172.24	172.36	-0.12	45.34	40.60	4.74	3.52	2.92	-								-	-	-			0.81
01.05.2021	24.00	-	172.04	172.17	-0.13	46.90	41.94	4.96	3.53	2.93	-								-	-	-			0.85
02.05.2021	24.00	-	171.84	171.94	-0.10	46.99	42.05	4.94	3.55	2.96	-								-	-	-			0.85
03.05.2021	24.00	-	171.62	171.68	-0.06	46.74	41.73	5.00	3.54	2.94	-								-	-	-			0.86
04.05.2021	24.00	-	171.40	171.43	-0.04	46.32	41.33	4.99	3.52	2.92	-								-	-	-			0.85
05.05.2021	24.00	-	171.15	171.19	-0.04	46.14	41.18	4.96	3.51	2.91	-								-	-	-			0.85
06.05.2021	24.00	-	173.93	173.93	0.01	46.33	41.45	4.89	3.52	2.91	-								-	-	-			0.85
07.05.2021	24.00	-	177.71	177.63	0.08	47.18	42.19	4.99	3.54	2.89	-								-	-	-			0.89
08.05.2021	24.00	-	177.60	177.55	0.05	47.19	42.21	4.98	3.58	2.93	-								-	-	-			0.89
09.05.2021	24.00	-	177.53	177.37	0.17	44.51	40.19	4.32	3.57	2.92	-								-	-	-			0.77
10.05.2021	24.00	-	179.28	179.05	0.23	42.67	38.84	3.83	3.59	2.94	-								-	-	-			0.70
11.05.2021	24.00	-	179.54	179.23	0.31	40.77	37.54	3.23	3.60	2.95	-								-	-	-			0.59
12.05.2021	24.00	-	178.96	178.67	0.29	42.01	38.80	3.21	3.60	2.94	-								-	-	-			0.59
13.05.2021	24.00	-	2.29	2.29	0.01	28.80	22.10	6.70	2.48	2.51	-								-	-	-			0.02
14.05.2021	24.00	-	1.43	1.42	0.00	23.15	14.58	8.57	2.56	2.58	-								-	-	-			0.01
15.05.2021	24.00	-	1.78	1.79	0.00	22.87	14.55	8.32	2.59	2.62	-								-	-	-			0.02
Среднее	24.00	-	156.10	156.14	-0.03	41.68	36.94	4.75	3.44	2.88	-								-	-	-	-	-	0.66
Итого	552.00		3590.38	3591.13							0.00										0.00	0.00	0.00	15.27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **15.27** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.