

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: Источник: котельная по адресу Качалова Ул., д.4
 Договор: 8256.038.1
 Договорный адрес: Телефон: 28334
 Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 28334
 График: 95/70
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-нхв)+M2*(n2-нхв) лето: Qгвс=M3*(n3-нхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,209 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Gот = 200,64 Gгвс = 0
 Установка: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1600229
 Подходящий трубопровод (M1) ЭРСВ-440ПВ-40
 Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-440ПВ-40
 Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 25.01.2022
 Терморегобр.: Вэлгт ТПС
 Вэлгт ТПС
 Режим (схема): Преобр.дв.напвляния: СДВ-И-2,5-1,6
 СДВ-И-2,5-1,6
 ОИ: А32-00;

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Тп	НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобш
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24.00		135,82	136,26	-0,44	48,22	41,00	7,22	3,80	2,80												0,96
24.04.2021	24.00		135,11	135,52	-0,41	48,23	40,99	7,24	3,82	2,80												0,96
25.04.2021	24.00		134,72	135,16	-0,44	48,23	40,91	7,32	3,80	2,80												0,96
26.04.2021	24.00		134,65	135,09	-0,44	48,24	40,80	7,44	3,80	2,80												0,97
27.04.2021	24.00		135,96	136,41	-0,45	48,24	40,55	7,69	3,80	2,80												0,98
28.04.2021	24.00		137,04	137,48	-0,45	48,24	40,41	7,83	3,81	2,80												1,03
29.04.2021	24.00		136,83	137,30	-0,47	48,24	40,44	7,81	3,82	2,80												0,99
30.04.2021	23,98*		137,01	137,44	-0,43	48,23	40,58	7,65	3,80	2,80												0,97
01.05.2021	24,00		138,95	138,02	0,93	48,23	40,66	7,57	3,80	2,80												1,03
02.05.2021	24,00		138,30	138,33	-0,03	48,23	40,78	7,45	3,82	2,83												1,09
03.05.2021	24,00		137,07	137,29	-0,22	48,24	40,57	7,66	3,81	2,83												0,96
04.05.2021	24,00		137,35	137,73	-0,38	48,24	40,50	7,74	3,80	2,80												0,96
05.05.2021	24,00		136,99	137,38	-0,39	48,24	40,49	7,75	3,80	2,80												1,05
06.05.2021	24,00		136,98	137,44	-0,46	48,23	40,55	7,68	3,80	2,80												1,03
07.05.2021	24,00		135,40	135,86	-0,46	48,23	40,50	7,73	3,80	2,80												1,03
08.05.2021	24,00		137,12	137,59	-0,47	48,24	40,51	7,57	3,80	2,80												1,04
09.05.2021	24,00		137,10	137,55	-0,45	48,24	40,67	7,57	3,80	2,80												1,04
10.05.2021	24,00		136,82	137,29	-0,47	48,23	40,80	7,43	3,80	2,80												1,02
11.05.2021	24,00		137,12	137,57	-0,45	48,21	41,34	6,87	3,80	2,80												0,92
12.05.2021	24,00		158,68	159,33	-0,65	48,19	42,43	5,76	3,80	2,60												0,88
13.05.2021	24,00*		80,90	80,82	0,08	37,63	34,26	3,37	2,56	1,77												0,43
14.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	22,01	18,90	3,11	1,50	1,40												0,00
15.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	18,27	17,30	0,97	1,50	1,40												0,00
Среднее	24,00		123,31	123,61	-0,30	45,33	38,52	6,81	3,55	2,63												0,88
Итого	551,98		2835,92	2842,87	-6,95																	20,35

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобш
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24.00		135,82	136,26	-0,44	48,22	41,00	7,22	3,80	2,80												0,96
24.04.2021	24.00		135,11	135,52	-0,41	48,23	40,99	7,24	3,82	2,80												0,96
25.04.2021	24.00		134,72	135,16	-0,44	48,23	40,91	7,32	3,80	2,80												0,96
26.04.2021	24.00		134,65	135,09	-0,44	48,24	40,80	7,44	3,80	2,80												0,97
27.04.2021	24.00		135,96	136,41	-0,45	48,24	40,55	7,69	3,80	2,80												0,98
28.04.2021	24.00		137,04	137,48	-0,45	48,24	40,41	7,83	3,81	2,80												1,03
29.04.2021	24.00		136,83	137,30	-0,47	48,24	40,44	7,81	3,82	2,80												0,99
30.04.2021	23,98*		137,01	137,44	-0,43	48,23	40,58	7,65	3,80	2,80												0,97
01.05.2021	24,00		138,95	138,02	0,93	48,23	40,66	7,57	3,80	2,80												1,03
02.05.2021	24,00		138,30	138,33	-0,03	48,23	40,78	7,45	3,82	2,83												1,09
03.05.2021	24,00		137,07	137,29	-0,22	48,24	40,57	7,66	3,81	2,83												0,96
04.05.2021	24,00		137,35	137,73	-0,38	48,24	40,50	7,74	3,80	2,80												0,96
05.05.2021	24,00		136,99	137,38	-0,39	48,24	40,49	7,75	3,80	2,80												1,05
06.05.2021	24,00		136,98	137,44	-0,46	48,23	40,55	7,68	3,80	2,80												1,03
07.05.2021	24,00		135,40	135,86	-0,46	48,23	40,50	7,73	3,80	2,80												1,03
08.05.2021	24,00		137,12	137,59	-0,47	48,24	40,51	7,57	3,80	2,80												1,04
09.05.2021	24,00		137,10	137,55	-0,45	48,24	40,67	7,57	3,80	2,80												1,04
10.05.2021	24,00		136,82	137,29	-0,47	48,23	40,80	7,43	3,80	2,80												1,02
11.05.2021	24,00		137,12	137,57	-0,45	48,21	41,34	6,87	3,80	2,80												0,92
12.05.2021	24,00		158,68	159,33	-0,65	48,19	42,43	5,76	3,80	2,60												0,88
13.05.2021	24,00*		80,90	80,82	0,08	37,63	34,26	3,37	2,56	1,77												0,88
14.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	22,01	18,90	3,11	1,50	1,40												0,43
15.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	18,27	17,30	0,97	1,50	1,40												0,00
Среднее	24,00		123,31	123,61	-0,30	45,33	38,52	6,81	3,55	2,63												0,88
Итого	551,98		2835,92	2842,87	-6,95																	20,35

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Qобш, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобш, 20,35 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл, м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГВП «ТЭК СПб»
 Фирма «Энергодиспет»
 Абонент представляет теплоснабляющей организации
 ОТЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО
 20 г.