

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 21, лит. А**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **8693.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28899

Источники: **котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.23**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

График: **95/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**

Приборы УТЭ поверены до: **19.09.2021**

Режим (схема):

Выданы: **БКТ-7 № 207927**

расходомер: **ГмПн= 0,8**

Термопреобр.: **Гмах= 120**  
**КТСЛН**  
**КТСЛН**

Преобр. давлений:

Подключенный трубопровод (M1)

зима:

Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

Qтеп.гв= 0

Qтех.гв= 0

Qгвс.гв= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), Тб/сут:

лето:

Qтеп.гв= 0,438

Qтех.гв= 0

Qгвс.гв= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

Учет отопления (ТВ-1)

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Vп.т	Qобщ, Гкал	Треб, ч
			Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2											
23.04.2021	24.00		411.89	411.89	0.00	48.14	42.94	5.20															2.15
24.04.2021	24.00		411.86	411.86	0.00	48.14	42.88	5.26															2.18
25.04.2021	24.00		412.33	412.33	0.00	48.14	42.78	5.36															2.22
26.04.2021	24.00		412.46	412.46	0.00	48.14	42.69	5.46															2.23
27.04.2021	24.00		413.09	413.09	0.00	48.13	42.61	5.52															2.29
28.04.2021	24.00		412.69	412.69	0.00	48.15	42.59	5.56															2.31
29.04.2021	24.00		410.06	410.06	0.00	48.15	42.60	5.55															2.29
30.04.2021	24.00		409.35	409.35	0.00	48.14	42.68	5.46															2.25
01.05.2021	24.00		411.21	411.21	0.00	48.14	42.76	5.38															2.22
02.05.2021	24.00		410.54	410.54	0.00	48.14	42.79	5.35															2.30
03.05.2021	24.00		409.78	409.78	0.00	48.14	42.61	5.53															2.16
04.05.2021	24.00		410.24	410.24	0.00	48.14	42.53	5.61															2.40
05.05.2021	24.00		411.22	411.22	0.00	48.12	42.52	5.60															2.30
06.05.2021	24.00		410.49	410.49	0.00	48.13	42.57	5.56															2.32
07.05.2021	24.00		410.92	410.92	0.00	48.13	42.63	5.50															2.29
08.05.2021	24.00		409.06	409.06	0.00	48.13	42.84	5.50															2.27
09.05.2021	24.00		408.34	408.34	0.00	48.14	42.74	5.40															2.21
10.05.2021	24.00		409.16	409.16	0.00	48.13	42.84	5.29															2.22
11.05.2021	24.00		408.74	408.74	0.00	48.11	43.18	4.93															2.16
12.05.2021	24.00		407.80	407.80	0.00	48.10	43.63	4.47															2.02
13.05.2021	24.00	*	183.09	183.09	0.00	48.11	43.96	4.15															1.84
14.05.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	20.41	21.50	-1.09															0.77
15.05.2021	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.52	19.05	-0.53															0.00
Среднее	24.00		364.97	364.97	0.00	45.64	40.86	4.78															0.00
Итого	552.00		8394.32	8394.32	0.00																		45.10

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп.т	Qобщ, Гкал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:

0 час  
 0 час  
 час

Гкал  
 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды

0 °С  
 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

45.1 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:

45.1 Гкал

Объем потребленного теплоснабителя Узвс изл.

м.куб.

