



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Телефон:

Узел учета:  
Код УУТЭ:

Общий  
28642

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 227, корп. 1  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206925  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-50-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hкв)-M2\*(t2-hкв)  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,597  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут: Qот = 179,1  
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021  
 Расчеты: лето: Qтвс=M3\*(t3-hкв)  
 Qтвс ср = 0,136  
 Qтвс ср = 54,4 Гтвс.М=

Договор: 10748.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения:  
 Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021  
 2-х трубная схема  
 Глава: 72  
 Термопробор.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления: ПДТВХ-1-02  
 ПДТВХ-1-02

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ								
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2						М3	М4	ΔМ	М3	ΔV (излив)	Удлит	°С	°С
16.05.2021	24.00	Т	156,61	120,59	36,02	69,03	68,72	0,31	6,80	4,60	34,24	35,00	34,24	35,00	68,96	69,06							2,36
17.05.2021	24.00	Т	156,75	121,93	34,82	69,02	68,68	0,34	6,70	4,60	33,02	33,74	33,02	33,74	69,06	70,26							2,28
18.05.2021	24.00	Т	153,39	119,80	33,59	70,23	69,87	0,36	6,60	4,60	31,74	32,46	31,74	32,46	70,26	71,05							2,24
19.05.2021	24.00	Т	142,84	109,55	33,29	71,22	70,90	0,32	6,40	4,70	31,55	32,27	31,55	32,27	69,12	69,12							2,24
20.05.2021	24.00	Т	142,30	108,20	34,10	69,22	68,87	0,35	6,40	4,70	32,39	33,07	32,39	33,07	68,83	68,83							2,32
21.05.2021	24.00	Т	140,93	105,66	35,27	68,93	68,56	0,37	6,20	4,70	33,65	34,35	33,65	34,35	69,49	69,49							2,27
22.05.2021	24.00	Т	141,02	106,78	34,24	69,47	69,06	0,41	6,30	4,70	32,59	33,31	32,59	33,31	69,49	69,49							2,28
Среднее	24,00		147,69	113,22	34,48	69,59	69,24	0,35	6,46	4,66	32,74	33,46	32,74	33,46	69,54	69,54							2,26
Итого	168,00		1033,84	792,51	241,33						229,18	234,20	229,18	234,20									15,94

Дата	Время	Момент снятия данных:				Общ. Гкал	Траб. ч
		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т		

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Указ., рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **14,25 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Укас изл. **234,2 м.куб.**

7,37 °С  
 1,69 Гкал

