

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7
 Обслуживающая организация: Договор: 8997.038-1
 Телефон: 25061
 Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Строит.адрес: Телерайон: 25061
 Телефон: Код УТЭ: 25061
 График: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Гм1п= 0,16
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1 Гмак= 72
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-50-В1 КТСЛ-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1 КТСЛ-Н
 Подпиточный трубопровод (Vп) ТСП-Н
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,3373 Овент.= 0 Огех.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: Gот.= 101,19 Gвент.= 0 Gгех.= 0
 Qгвс ср.= 0,1687 Qгвс ср.= 67,48 Qгвс.м.= 67,48

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ		
			М1	М2	ΔТ	Р1	М3	М4	ΔV	Улодпит							
16.05.2021	24.00		113,49	100,18	13,31	67,36	67,18	0,18	6,90	13,01		13,26	13,26	13,26	67,28		0,87
17.05.2021	24.00		114,80	100,99	13,81	67,44	67,23	0,21	6,90	13,33		13,59	13,59	13,59	67,59		0,90
18.05.2021	24.00		113,19	98,61	14,58	68,73	68,52	0,21	6,90	14,02		14,31	14,31	14,31	68,76		0,97
19.05.2021	24.00		103,81	90,33	13,48	69,62	69,41	0,21	6,60	12,73		13,02	13,02	13,02	69,41		0,88
20.05.2021	24.00		102,74	89,31	13,43	67,80	67,58	0,22	6,60	12,72		12,95	12,95	12,95	67,68		0,86
21.05.2021	24.00		100,43	87,35	13,08	67,51	67,29	0,23	6,50	12,35		12,58	12,58	12,58	67,42		0,83
Среднее	24,00	*	102,24	88,12	14,12	67,99	67,74	0,25	6,50	13,26		13,52	13,52	13,52	67,98		0,90
Итого	168,00		750,70	654,89	95,81	68,06	67,85	0,22	6,70	4,79		13,06	13,32	13,32	68,02		0,89

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, ккал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения Δ: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 7,37 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 5,64 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 93,23 М.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Указ: 93,23 М.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)