

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 35, лит. А  
 Обслуживающая организация: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а  
 Источник: ВКП-7 № 2056817  
 Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ  
 Подающий ГВС (M3) КТСП-Н  
 Циркуляционный ГВС (M4) КТСП-Н  
 Подпиточный трубопровод (V1) КТСП-Н  
 Расчетный алгоритм: зиме: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,318  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qлет.= 0  
 Договорные расходы (ср.сут.), Гб/сут.: Qот.ср.= 305,28  
 Qлет.ср.= 0  
 Qгвс=M3\*(t3-tхв)  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.ср.= 0

Договор: 8696.038.1  
 Строит. адрес: 2-х-трубная схема  
 Телефон: 27.11.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021  
 Смах= 72  
 КТСП-Н  
 Режим (схема): Преобр. давлений:  
 График: 95/70

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.04.2021	24.00		533,84	533,84	0,00	47,93	45,11	2,82	2,87	2,87											1,32	
24.04.2021	24.00		538,19	538,19	0,00	47,91	45,04	2,87	2,89	2,89											1,56	
25.04.2021	24.00		537,75	537,75	0,00	47,92	45,03	2,89	2,89	2,89											1,58	
26.04.2021	24.00		537,32	537,32	0,00	47,92	44,98	2,94	2,94	2,94											1,50	
27.04.2021	24.00		535,20	535,20	0,00	48,52	45,42	3,10	3,10	3,10											1,68	
28.04.2021	24.00		537,93	537,93	0,00	48,91	45,82	3,09	3,10	3,10											1,68	
29.04.2021	24.00		534,03	534,03	0,00	48,95	45,85	3,10	3,10	3,10											1,69	
30.04.2021	24.00		536,08	536,08	0,00	49,97	46,78	3,19	3,19	3,19											1,67	
01.05.2021	24.00		532,40	532,40	0,00	50,92	47,66	3,26	3,26	3,26											1,73	
02.05.2021	24.00		529,51	529,51	0,00	50,91	47,67	3,24	3,24	3,24											1,75	
03.05.2021	24.00		534,92	534,92	0,00	50,95	47,52	3,43	3,43	3,43											1,74	
04.05.2021	24.00		530,20	530,20	0,00	50,93	47,49	3,44	3,44	3,44											1,86	
05.05.2021	24.00		533,71	533,71	0,00	50,93	47,52	3,41	3,41	3,41											1,84	
06.05.2021	24.00		531,39	531,39	0,00	50,94	47,60	3,34	3,34	3,34											1,84	
07.05.2021	24.00		532,11	532,11	0,00	50,95	47,67	3,28	3,28	3,28											1,79	
08.05.2021	24.00		533,24	533,24	0,00	49,91	46,77	3,14	3,14	3,14											1,76	
09.05.2021	24.00		533,25	533,25	0,00	48,93	45,94	2,99	2,99	2,99											1,69	
10.05.2021	24.00		531,16	531,16	0,00	47,41	44,88	2,73	2,73	2,73											1,61	
11.05.2021	24.00		523,48	523,48	0,00	43,67	41,63	2,04	2,04	2,04											1,47	
12.05.2021	24.00		509,98	509,98	0,00	41,15	39,57	1,58	1,58	1,58											1,08	
13.05.2021	24.00*		5,67	4,53	1,14	35,72	24,66	11,06	11,06	11,06											0,82	
14.05.2021	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,77	16,67	0,10	0,10	0,10											0,09	
15.05.2021	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,02	16,14	-0,12	-0,12	-0,12											0,00	
Среднее	24.00		493,10	493,05	0,05	45,40	42,31	3,08	3,08	3,08											0,00	
Итого	552,00		10651,40	10650,20	1,14																	32,37

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °С  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 32,37 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: М.куб. 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТАК СИБ»  
 Филиал «Энергоуправление»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРЭМ  
 20\_\_ г.