

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 89, лит. А
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская
 Договор: 8285.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:
 2-х трубная схема
 Термомонопробор: КТС/СПН
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Узел учета: Код УУТЭ:
 Отопление 24497
 График: 147/71

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207210
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207210
 Подходящий трубопровод (М1) PRЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима:
 $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,366 Qлет = 0 Qтеп.гв = 0 Qгвс.ор = 0
 Договорные нагрузки (ор. час): Гкал/час: Qот = 0,366 Qлет = 0 Qтеп.гв.ср = 0 Qгвс.ср = 0
 Договорные расходы (ор.сут.): Гкал/сут.: Qот = 121,895 Qлет = 0 Qтеп.гв = 0 Qгвс.м = 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Qобщ Гкал					
			M1 T	M2 T	dM T	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	dM T	V3 м3	V4 м3	dv (излив) м3	Уплотнит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.04.2021	21.00	*	88,98	88,98	0,00	66,17	39,83	26,34																
24.04.2021	24,00		101,57	101,57	0,00	66,34	39,60	26,74																2,35
25.04.2021	24,00		101,39	101,39	0,00	66,11	39,40	26,71																2,35
26.04.2021	24,00		101,15	101,15	0,00	66,11	39,05	27,06																2,71
27.04.2021	24,00		100,54	100,54	0,00	66,26	38,96	27,30																2,74
28.04.2021	24,00		100,52	100,52	0,00	66,07	38,76	27,31																2,74
29.04.2021	24,00		100,58	100,58	0,00	65,95	39,13	26,82																2,75
30.04.2021	24,00		100,52	100,52	0,00	65,81	39,37	26,44																2,70
01.05.2021	24,00		100,60	100,60	0,00	66,13	39,57	26,56																2,66
02.05.2021	24,00		101,03	101,03	0,00	66,47	39,83	26,64																2,67
03.05.2021	24,00		99,51	99,51	0,00	65,85	38,73	27,13																2,69
04.05.2021	24,00		98,70	98,70	0,00	66,07	38,34	27,73																2,70
05.05.2021	24,00		99,55	99,55	0,00	66,37	38,46	27,91																2,74
06.05.2021	24,00		100,13	100,13	0,00	66,12	38,59	27,53																2,76
07.05.2021	24,00		100,46	100,46	0,00	66,73	38,80	27,93																2,80
08.05.2021	24,00		100,31	100,31	0,00	66,55	38,78	27,77																2,78
09.05.2021	24,00		101,36	101,36	0,00	66,70	39,63	27,07																2,80
10.05.2021	24,00		101,85	101,85	0,00	66,18	40,07	26,11																2,75
11.05.2021	24,00		104,06	104,06	0,00	66,04	41,50	24,54																2,66
12.05.2021	24,00		98,18	98,18	0,00	66,43	42,23	24,20																2,55
13.05.2021	24,00	*	45,25	45,25	0,00	66,28	42,34	23,94																2,38
14.05.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,73	26,94	1,79																1,08
15.05.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,45	25,34	1,11																0,00
Итого	549,00		89,45	89,45	0,00	62,87	38,40	24,46																0,00
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч				54,71									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл, М.куб.

3 час
 3 час
 0,33 Гкал
 0 куб.м
 0 °C
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчет ИРМ
 20 г.