

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Олги Берггольд ул., д. 29, корп. 2  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д.32а

Договор: 9027\_038\_1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТТ:

Отопление  
 28655

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204838  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Ул)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТТ поверены до: 20.12.2021  
 Термодобор.: КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр.давления:

График: 95/70

Зима: Q=M1\*(t1-hв)-M2\*(t2-hв) Qвнт.= 0 Qгех.= 0 Qгвс=М3\*(t3-hв)  
 Qот.= 0,264 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0  
 Qот.= 253,44 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0  
 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0  
 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)		Уплотнит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Ккал	
23.04.2021	24.00		564.92	564.92	0.00	48.64	45.12	3.52														2.00
24.04.2021	24.00		565.03	565.03	0.00	48.13	44.58	3.55														2.02
25.04.2021	24.00		565.07	565.07	0.00	47.79	44.25	3.54														2.02
26.04.2021	24.00		565.14	565.14	0.00	48.19	44.56	3.63														2.07
27.04.2021	24.00		575.47	575.47	0.00	49.44	45.64	3.80														2.20
28.04.2021	24.00		574.77	574.77	0.00	49.85	45.99	3.86														2.24
29.04.2021	24.00		568.78	568.78	0.00	49.25	45.45	3.80														2.18
30.04.2021	24.00		581.39	581.39	0.00	50.68	46.84	3.84														2.25
01.05.2021	24.00		585.29	585.29	0.00	51.70	47.78	3.92														2.31
02.05.2021	24.00		585.33	585.33	0.00	51.69	47.77	3.92														2.29
03.05.2021	24.00		585.95	585.95	0.00	50.95	47.06	3.89														2.26
04.05.2021	24.00		585.16	585.16	0.00	50.25	46.42	3.83														2.31
05.05.2021	24.00		585.71	585.71	0.00	50.48	46.58	3.90														2.29
06.05.2021	24.00		586.37	586.37	0.00	51.15	47.25	3.90														2.31
07.05.2021	24.00		588.28	588.28	0.00	51.09	47.24	3.85														2.28
08.05.2021	24.00		589.34	589.34	0.00	50.39	46.63	3.76														2.24
09.05.2021	24.00		588.64	588.64	0.00	49.41	45.81	3.60														2.14
10.05.2021	24.00		587.28	587.28	0.00	49.21	45.79	3.42														2.02
11.05.2021	24.00		608.74	608.74	0.00	45.31	42.88	2.43														1.50
12.05.2021	24.00		646.10	646.10	0.00	39.87	38.38	1.49														1.00
13.05.2021	24.00*		171.76	171.76	0.00	29.47	29.22	0.25														0.05
14.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	18.12	18.72	-0.60														0.00
15.05.2021	24.00*		0.00	0.00	0.00	17.64	17.71	-0.07														0.00
Среднее	24.00		515.46	515.46	0.00	45.60	42.51	3.09														1.83
Итого	552.00		11855.50	11855.50	0.00																	42.00

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Упл. т Qобщ, Ккал Трзб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °С  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 42 Ккал  
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: М.куб.м 0 Ккал

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят  
 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)