

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольги Берггольц ул. д. 29, корп. 3, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9028.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23605

Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д.32а

Схема подключения:

Режим (схема):

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204701
 Поддоший трубопровод (М1) ПРЭМ-50-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расходомер: Gm1= 0,48
 Gm2= 0,48
 Gm3= 72
 KTCПН
 KTCПН

Термопреобр.: KTCПН
 Преобр. давлени:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0,31
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут: Gот.= 297,6
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс.гв.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Дата

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп час	НС	M1		M2		dM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Общ. Ккал
			T	Т	T	Т																		
23.04.2021	24.00		353,65	353,65	0,00	48,54	42,84	5,70																2,03
24.04.2021	24.00		353,25	353,25	0,00	48,04	42,32	5,72																2,03
25.04.2021	24.00		353,04	353,04	0,00	47,70	41,95	5,75																2,04
26.04.2021	24.00		352,82	352,82	0,00	48,10	42,19	5,91																2,09
27.04.2021	24.00		358,43	358,43	0,00	49,38	43,18	6,20																2,24
28.04.2021	24.00		358,00	358,00	0,00	49,74	43,46	6,28																2,24
29.04.2021	24.00		353,11	353,11	0,00	49,18	42,95	6,23																2,21
30.04.2021	24.00		360,08	360,08	0,00	50,62	44,28	6,34																2,29
01.05.2021	24.00		363,04	363,04	0,00	51,61	45,12	6,49																2,35
02.05.2021	24.00		363,11	363,11	0,00	51,59	45,15	6,44																2,35
03.05.2021	24.00		363,07	363,07	0,00	50,85	44,50	6,35																2,30
04.05.2021	24.00		362,77	362,77	0,00	50,16	43,86	6,30																2,31
05.05.2021	24.00		362,65	362,65	0,00	50,41	44,05	6,36																2,31
06.05.2021	24.00		362,94	362,94	0,00	51,05	44,67	6,38																2,31
07.05.2021	24.00		363,79	363,79	0,00	51,01	44,69	6,32																2,33
08.05.2021	24.00		364,31	364,31	0,00	50,27	44,14	6,13																2,31
09.05.2021	24.00		364,49	364,49	0,00	49,33	43,40	5,93																2,24
10.05.2021	24.00		364,45	364,45	0,00	49,09	43,45	5,64																2,17
11.05.2021	24.00		380,07	380,07	0,00	45,12	40,95	4,17																2,07
12.05.2021	24.00		390,12	390,12	0,00	39,72	37,02	2,70																1,60
13.05.2021	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																1,07
14.05.2021	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,20	20,06	-0,86																0,00
15.05.2021	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,50	17,80	0,70																0,00
Итого			315,14	315,14	0,00	44,31	39,22	5,09																1,85
Итого			7248,19	7248,19	0,00																			42,62


Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, T; Общ. Ккал; Тр.б. ч

Копичество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 42,62 Ккал
 Объем потребленного теплоносителя Указ. кал. м.куб. 0 Ккал

Кал
 куб.м

Общ. Ккал

Тр.б. ч



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)