Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 18**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8988.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23545**
график: **147/71**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208257**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,31** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1848**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,084**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **97,8947** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24,00	*	130,70	120,06	10,64	67,09	45,55	21,54			10,80		10,80	11,02		11,02		66,78				3,30
24.04.2021	24,00	*	131,36	120,19	11,17	67,31	45,53	21,78			11,50		11,50	11,73		11,73		67,10				3,37
25.04.2021	24,00	*	131,29	120,00	11,29	67,05	45,14	21,91			11,53		11,53	11,75		11,75		66,82				3,39
26.04.2021	24,00	*	130,23	120,10	10,13	67,08	44,93	22,15			10,83		10,83	11,07		11,07		66,96				3,34
27.04.2021	24,00	*	131,03	120,00	11,03	67,24	45,06	22,18			11,63		11,63	11,86		11,86		66,99				3,41
28.04.2021	24,00	*	130,15	120,13	10,02	67,03	44,90	22,13			10,65		10,65	10,87		10,87		66,80				3,33
29.04.2021	24,00	*	132,94	120,10	12,84	66,91	44,93	21,98			12,97		12,97	13,23		13,23		66,78				3,50
30.04.2021	24,00	*	131,56	120,13	11,43	66,77	45,25	21,52			11,52		11,52	11,76		11,76		66,76				3,35
01.05.2021	24,00	*	130,10	120,37	9,73	67,11	45,47	21,64			9,92		9,92	10,14		10,14		66,78				3,26
02.05.2021	24,00	*	128,53	120,70	7,83	67,39	45,80	21,59			8,18		8,18	8,34		8,34		66,78				3,14
03.05.2021	24,00	*	129,65	120,26	9,39	66,81	44,86	21,95			9,64		9,64	9,82		9,82		66,67				3,27
04.05.2021	24,00	*	128,24	119,81	8,43	67,02	44,81	22,21			9,06		9,06	9,25		9,25		66,61				3,23
05.05.2021	24,00	*	129,37	119,89	9,48	67,33	44,94	22,39			10,27		10,27	10,46		10,46		66,89				3,32
06.05.2021	24,00	*	130,26	119,81	10,45	67,06	45,04	22,02			11,07		11,07	11,31		11,31		66,62				3,34
07.05.2021	24,00	*	129,86	120,11	9,75	67,75	45,22	22,53			10,20		10,20	10,41		10,41		67,50				3,37
08.05.2021	24,00	*	129,74	120,23	9,51	67,56	45,13	22,43			9,64		9,64	9,83		9,83		67,25				3,34
09.05.2021	24,00	*	128,60	120,62	7,98	67,67	45,57	22,10			8,38		8,38	8,55		8,55		67,01				3,21
10.05.2021	24,00	*	130,62	120,98	9,64	67,16	45,93	21,23			9,97		9,97	10,16		10,16		66,77				3,22
11.05.2021	24,00	*	131,16	121,15	10,01	67,03	46,91	20,12			10,29		10,29	10,49		10,49		66,97				3,11
12.05.2021	24,00	*	91,81	82,47	9,34	67,54	47,53	20,01			9,54		9,54	9,72		9,72		67,38				2,29
13.05.2021	24,00	*	9,63	0,00	9,63	66,41	26,27	40,14			9,26		9,26	9,47		9,47		65,93				0,64
14.05.2021	24,00	*	9,43	0,00	9,43	67,78	20,78	47,00			9,15		9,15	9,34		9,34		66,87				0,64
15.05.2021	24,00	*	9,80	0,00	9,80	66,02	20,12	45,90			9,53		9,53	9,72		9,72		65,32				0,65
Среднее	24,00		112,87	102,92	9,95	67,14	42,42	24,72			10,24		10,24	10,45		10,45		66,80				2,91
Итого	**552,00**		**2596,06**	**2367,11**	**228,95**						**235,53**		**235,53**	**240,30**		**240,30**						**67,02**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,42** °C **1,47** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **65,55** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **240,3** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 18**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8988.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23545**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208257**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,31** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1848**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,084**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **97,8947** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **33,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.05.2021	24,00	*	5,96	0,00	5,96	66,32	19,81	46,51			8,90		8,90	9,07		9,07		65,49				0,58
17.05.2021	24,00	*					19,51				10,84		10,84	11,06		11,06		63,00				0,68
18.05.2021	24,00	*					19,95				9,77		9,77	9,97		9,97		64,86				0,63
19.05.2021	24,00	*					20,18				9,69		9,69	9,88		9,88		65,83				0,64
20.05.2021	24,00	*					19,39				10,47		10,47	10,68		10,68		64,45				0,68
21.05.2021	24,00	*					18,23				10,64		10,64	10,85		10,85		66,52				0,71
22.05.2021	24,00	*					17,96				11,48		11,48	11,72		11,72		66,52				0,76
Среднее	24,00		0,85	0,00	0,85	66,32	19,29	46,51			10,26		10,26	10,46		10,46		65,24				0,67
Итого	**168,00**		**5,96**	**0,00**	**5,96**						**71,79**		**71,79**	**73,23**		**73,23**						**4,68**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,42** °С **0,46** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **4,22** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **73,23** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.