Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП3**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 256012**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ
ПРЭМ

Приборы УУТЭ поверены до: **13.12.2021**

	Gmin=	Gmax=	
	0,067	30	КТСП-Н
	0,067	30	КТСП-Н
	0,027	12	ТСП-Н

Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **147/71**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,5831** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,3661**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1664**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **184,137** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **66,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24,00		54,36	45,36	9,00	63,82	42,34	21,48			8,67		8,67	8,81		8,81		63,43				1,55
24.04.2021	24,00		53,06	45,37	7,69	63,85	42,03	21,82			7,25		7,25	7,36		7,36		63,13				1,48
25.04.2021	24,00		55,79	45,29	10,50	63,75	41,71	22,04			10,01		10,01	10,21		10,21		63,44				1,67
26.04.2021	24,00		53,90	45,25	8,65	63,70	41,61	22,09			8,18		8,18	8,33		8,33		63,39				1,55
27.04.2021	24,00		53,59	45,04	8,55	63,77	41,49	22,28			8,17		8,17	8,30		8,30		63,19				1,55
28.04.2021	24,00		53,31	45,08	8,23	63,58	41,27	22,31			7,91		7,91	8,05		8,05		63,16				1,53
29.04.2021	24,00		54,96	45,12	9,84	63,56	41,35	22,21			9,55		9,55	9,72		9,72		63,25				1,63
30.04.2021	24,00		54,48	45,11	9,37	63,43	41,62	21,81			9,09		9,09	9,24		9,24		63,10				1,58
01.05.2021	24,00		53,50	45,13	8,37	63,66	41,75	21,91			7,90		7,90	8,05		8,05		63,32				1,52
02.05.2021	24,00		51,21	45,34	5,87	63,74	42,03	21,71			5,43		5,43	5,51		5,51		62,83				1,36
03.05.2021	24,00		54,26	44,92	9,34	63,34	41,25	22,09			8,99		8,99	9,14		9,14		63,14				1,58
04.05.2021	24,00		51,25	44,74	6,51	63,32	41,22	22,10			6,24		6,24	6,34		6,34		62,25				1,40
05.05.2021	24,00		52,00	44,91	7,09	63,72	41,37	22,35			6,87		6,87	7,00		7,00		63,12				1,46
06.05.2021	24,00		52,51	45,00	7,51	63,55	41,52	22,03			7,24		7,24	7,36		7,36		62,81				1,47
07.05.2021	24,00		52,02	45,11	6,91	64,15	41,70	22,45			6,63		6,63	6,74		6,74		63,44				1,46
08.05.2021	24,00		51,73	45,12	6,61	63,92	41,37	22,55			6,31		6,31	6,43		6,43		63,10				1,44
09.05.2021	24,00	*	52,35	45,44	6,91	64,05	41,76	22,29			6,66		6,66	6,76		6,76		63,30				1,46
10.05.2021	24,00		52,62	45,61	7,01	63,72	42,14	21,58			6,87		6,87	6,99		6,99		62,99				1,43
11.05.2021	24,00		52,96	46,40	6,56	63,69	43,23	20,46			6,39		6,39	6,49		6,49		63,19				1,37
12.05.2021	24,00		50,41	43,20	7,21	64,25	43,63	20,62			6,93		6,93	7,05		7,05		64,06				1,36
13.05.2021	24,00		47,18	41,32	5,86	63,05	54,81	8,24			5,80		5,80	5,88		5,88		62,27				0,36
14.05.2021	24,00		49,90	43,11	6,79	62,64	62,31	0,33			6,81		6,81	6,93		6,93		61,96				0,42
15.05.2021	24,00		48,11	43,09	5,02	60,59	60,27	0,32			5,05		5,05	5,09		5,09		59,95				0,30
Среднее	24,00		52,41	44,79	7,63	63,52	44,08	19,44			7,35		7,35	7,47		7,47		62,95				1,34
Итого	**552,00**		**1205,46**	**1030,06**	**175,40**						**168,95**		**168,95**	**171,78**		**171,78**						**30,93**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,42** °С **1,13** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **29,8** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **171,78** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

«__»_____20__ г.

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП3**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 256012**
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **13.12.2021**
график: **147/71**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,5831** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,3661**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1664**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **184,137** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **66,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.05.2021	24,00		50,01	42,61	7,40	61,12	60,70	0,42			7,38		7,38	7,48		7,48		61,07				0,45
17.05.2021	24,00	*	47,23	41,55	5,68	58,43	57,99	0,44			5,64		5,64	5,71		5,71		58,92				0,33
18.05.2021	24,00	*	47,22	41,74	5,48	59,83	59,47	0,36			5,42		5,42	5,49		5,49		59,62				0,32
19.05.2021	24,00		47,46	42,17	5,29	60,82	60,50	0,32			5,29		5,29	5,33		5,33		60,12				0,32
20.05.2021	24,00		48,67	41,87	6,80	60,19	59,85	0,34			6,79		6,79	6,88		6,88		59,72				0,40
21.05.2021	24,00		46,87	41,93	4,94	60,76	60,37	0,39			4,98		4,98	5,03		5,03		60,34				0,30
22.05.2021	24,00		46,58	41,96	4,62	59,91	59,57	0,34			4,54		4,54	4,58		4,58		59,14				0,27
Среднее	24,00		47,72	41,98	5,74	60,15	59,78	0,37			5,72		5,72	5,79		5,79		59,85				0,34
Итого	**168,00**		**334,04**	**293,83**	**40,21**						**40,04**		**40,04**	**40,50**		**40,50**						**2,39**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,42** °C **0,26** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **2,13** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **40,5** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.