Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8764.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Перевозная набережная 29 / СЦО | Строит.Адрес: Перевозная набережная 29 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Перевозная набережная 29_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2075 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2024 | Txв, гр.С= 17.3

Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло Gmin= Gmax= 30 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло Gmin= Gmax= 30 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2021	24.00	-	135.41	136.37	-0.95	47.36	42.88	4.48	7.00	4.20	-													0.57
24.04.2021	24.00	-	145.51	146.53	-1.02	48.06	43.51	4.55	7.00	4.20	-													0.62
25.04.2021	24.00	-	145.67	146.66	-0.99	47.66	43.15	4.51	7.00	4.20	-													0.62
26.04.2021	24.00	-	145.82	146.83	-1.01	47.32	42.82	4.50	7.00	4.20	-													0.62
27.04.2021	24.00	-	145.81	146.80	-0.99	47.85	43.17	4.68	7.00	4.20	-													0.65
28.04.2021	24.00	-	145.38	146.39	-1.00	48.23	43.49	4.74	7.00	4.20	-													0.65
29.04.2021	24.00	-	146.09	147.09	-1.00	48.15	43.44	4.71	7.00	4.20	-													0.65
30.04.2021	24.00	-	145.53	146.47	-0.94	49.09	44.27	4.82	7.00	4.20	-													0.67
01.05.2021	24.00	-	146.27	147.25	-0.98	50.61	45.50	5.11	7.00	4.20	-													0.71
02.05.2021	24.00	-	145.44	146.42	-0.98	50.15	45.19	4.96	7.00	4.20	-													0.68
03.05.2021	24.00	-	145.23	146.21	-0.98	49.50	44.54	4.96	7.00	4.20	-													0.68
04.05.2021	24.00	-	145.63	146.59	-0.95	48.93	44.00	4.93	7.00	4.20	-													0.68
05.05.2021	24.00	-	145.13	146.11	-0.99	50.24	45.09	5.15	7.00	4.20	-													0.71
06.05.2021	24.00	-	146.15	147.14	-0.99	50.56	45.47	5.09	7.00	4.20	-													0.71
07.05.2021	24.00	-	146.73	147.73	-1.00	50.87	45.77	5.11	7.00	4.20	-													0.71
08.05.2021	24.00	-	146.26	147.25	-0.99	50.05	45.08	4.97	7.00	4.20	-													0.69
09.05.2021	24.00	-	146.66	147.67	-1.01	48.38	43.76	4.63	7.00	4.20	-													0.64
10.05.2021	24.00	-	146.48	147.47	-0.99	48.48	43.95	4.53	7.00	4.20	-													0.63
11.05.2021	24.00	-	147.11	148.13	-1.01	44.46	40.97	3.49	7.00	4.20	-													0.48
12.05.2021	24.00	-	141.51	142.42	-0.91	40.88	38.21	2.68	7.00	4.20	-													0.35
13.05.2021	24.00	-	6.50	6.66	-0.16	24.05	26.25	-2.20	7.00	4.20	-													-0.02
14.05.2021	24.00	-	4.46	4.46	-0.01	22.04	21.30	0.74	7.00	4.20	-													0.00
15.05.2021	24.00	-	0.00	0.01	-0.01	18.28	16.87	1.41	7.00	4.20	-													-
Среднее	24.00	-	126.73	127.59	-0.86	44.83	40.81	4.02	7.00	4.20	-													0.58
Итого	552.00		2914.78	2934.63																				12.71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **12.71** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

Представитель теплоснабжающей организации /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.