

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул. д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8563,038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТТЗ:

Общий
 23604

График: 147/71

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207963
 Вычислитель: расходомер
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 PRM
 PRM
 PRM
 PRM

2-х трубная схема
 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0

Qтеп = 0,1034

Qтеп.ср = 0,047

Qтеп.м = 18,8

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут.:

Сот. = 0,186
 Сот. = 58,7368

Qвент. = 0
 Qвент. = 0

Qтех. = 0
 Qтех. = 0

Qтех.гв.ср = 0
 Qтех.гв.ср = 0

Qгвс.ср = 0,047
 Qгвс.ср = 18,8


Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Тп час	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT		P1		P2		M3		M4		DM		V3		V4		Vn		Qобщ			
			Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
23.04.2021	24.00		70.31	61.85	8.46	67.30	44.37	22.93											9.54															1.99
24.04.2021	24.00		70.42	62.17	8.25	67.49	44.11	23.38											9.29														2.01	
25.04.2021	24.00		70.53	59.61	10.92	67.26	43.81	23.45											11.67														2.13	
26.04.2021	24.00		70.54	60.92	9.62	67.26	43.57	23.68											10.44														2.09	
27.04.2021	24.00		70.55	62.99	7.56	67.41	43.57	23.84											8.52														2.01	
28.04.2021	24.00		70.68	60.22	10.46	67.19	43.31	23.88											11.26														2.14	
29.04.2021	24.00		70.66	59.99	10.67	67.08	43.51	23.57											11.45														2.13	
30.04.2021	24.00		70.63	62.17	8.46	66.92	43.75	23.17											9.35														2.01	
01.05.2021	24.00		70.60	60.65	9.95	67.27	44.16	23.11											10.92														2.07	
02.05.2021	24.00		70.73	62.79	7.94	67.60	44.37	23.23											8.86														2.00	
03.05.2021	24.00		70.50	61.77	8.73	66.98	43.54	23.44											9.71														2.03	
04.05.2021	24.00		70.25	62.82	7.43	67.20	43.26	23.94											8.47														2.00	
05.05.2021	24.00		70.41	62.04	8.37	67.49	43.25	24.24											9.27														2.07	
06.05.2021	24.00		70.39	61.51	8.88	67.25	43.57	23.68											9.78														2.05	
07.05.2021	24.00		70.48	62.01	8.47	67.91	43.97	23.94											9.36														2.06	
08.05.2021	24.00		70.41	61.94	8.47	67.73	43.90	23.83											9.44														2.05	
09.05.2021	24.00		70.44	62.18	8.26	67.91	44.33	23.58											9.49														2.03	
10.05.2021	24.00		70.68	60.57	10.11	67.37	44.62	22.75											11.29														2.06	
11.05.2021	24.00		70.72	62.50	8.22	67.22	45.63	21.59											9.51														1.90	
12.05.2021	24.00		65.52	57.28	8.24	68.05	46.25	21.80											9.18														1.81	
13.05.2021	24.00		60.96	51.52	9.44	68.88	46.61	22.27											10.00														1.80	
14.05.2021	24.00		64.68	58.13	6.55	70.01	48.39	21.62											7.22														1.72	
15.05.2021	24.00		51.79	48.50	3.29	67.51	50.18	17.33											8.61														1.07	
Среднее	24.00		68.82	60.27	8.55	67.58	44.61	22.97											9.68														1.97	
Итого	552.00		1582.88	1386.13	196.75														222.63														45.23	

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабителя Узлв изл.

6,42 °C
 43,97 Гкал
 224,1 м.куб.
 0 час
 0 час
 1,26 Гкал



Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул, д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источники: котельная 1 Невская

Договор: 8563.038.1
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23604

График: 141771

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207963
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M^*(h_1-h_в)+M_2^*(h_2-h_в)$

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Гнпх= 0,067
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,027
 ТСП-Н 12
 Термомреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,186 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.= 0,1034
 Договорные расходы (бр.сут.), Т/сут.: Сот.= 58,7368 Qгвс.ср.= 0,047
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021 Qгвс.м= 18,8 Гвс.м=

Дата	Тп час	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал								
		M1 Т	M2 Т	dm Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dm Т	V3 M3	V4 M3	dv(излив) M3		Уходпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2			
16.05.2021	24,00*	0,00	7,69	-7,69	48,00	56,35	-8,35			7,65	7,65	7,76			7,76		55,14							0,42
17.05.2021	24,00*	0,00	6,60	-6,60	46,79	55,33	-8,54			6,66	6,66	6,73			6,73		53,90							0,36
18.05.2021	24,00*	0,00	7,33	-7,33	46,97	58,64	-11,77			7,31	7,31	7,42			7,42		57,12							0,42
19.05.2021	24,00*	0,00	7,62	-7,62	46,72	59,88	-13,16			7,58	7,58	7,70			7,70		58,20							0,44
20.05.2021	24,00*	0,06	6,98	-6,92	46,32	58,32	-12,00			6,42	6,42	6,51			6,51		57,17							0,37
21.05.2021	24,00*	0,00	6,89	-6,89	47,60	59,49	-11,89			7,06	7,06	7,16			7,16		57,58							0,41
22.05.2021	24,00*	0,00	7,11	-7,11	47,02	57,46	-10,44			7,27	7,27	7,36			7,36		55,82							0,41
Среднее	24,00	0,01	7,17	-7,17	47,05	57,92	-10,88			7,14	7,14	7,23			7,23		56,42							0,40
Итого	168,00	0,06	50,22	-50,16						49,95	49,95	50,64			50,64									2,83

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 2,51 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 50,64 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплообслуживающей организации

