

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Подпорожское ул. д. 7, лит. Б

Договор: 9194.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 28981

Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до: 27.11.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Вычислитель: ВКГ-7 № 202882
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Gmln =
 0,2
 0,2

Gmax =
 30
 30

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)

лето: Qгвс=M3*(h3-hв)

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), ТГВт:

Qот. = 0,419
 Gот. = 127,291

Qвент. = 0
 Gвент. = 0

Qгвс. = 0
 Gгвс. = 0

Qгвс.сп. = 0
 Gгвс.сп. = 0

Qгвс. = 0
 Gгвс. = 0

Gгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	ТМ час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал							
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	dV (излиян) М3		Улодпит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.04.2021	24.00		136,75	136,75	0,00	68,86	41,31	27,55																3,77
24.04.2021	24.00		134,44	134,44	0,00	68,58	40,74	27,84																3,74
25.04.2021	24.00		133,00	133,00	0,00	68,57	40,25	28,32																3,83
26.04.2021	24.00		135,12	135,12	0,00	68,71	40,35	28,36																3,84
27.04.2021	24.00		134,11	134,11	0,00	68,81	40,22	28,59																3,90
28.04.2021	24.00		134,09	134,09	0,00	69,15	40,08	29,07																3,91
29.04.2021	24.00		135,60	135,60	0,00	69,23	40,40	28,83																3,87
30.04.2021	24.00		135,60	135,60	0,00	69,34	40,83	28,51																3,87
01.05.2021	24.00		135,60	135,60	0,00	69,13	40,79	28,34																3,84
02.05.2021	24.00		135,38	135,38	0,00	69,06	40,85	28,21																3,82
03.05.2021	24.00		134,92	134,92	0,00	68,13	40,26	27,87																3,76
04.05.2021	24.00		134,28	134,28	0,00	68,74	40,12	28,62																3,84
05.05.2021	24.00		134,92	134,92	0,00	69,02	40,25	28,77																3,88
06.05.2021	24.00		135,56	135,56	0,00	69,25	40,66	28,59																3,88
07.05.2021	24.00		138,80	138,80	0,00	69,49	41,01	28,48																3,96
08.05.2021	20.00	*	116,27	116,27	0,00	69,07	40,92	28,15																3,27
09.05.2021	24.00		139,40	139,40	0,00	69,36	41,34	28,02																3,90
10.05.2021	24.00		139,19	139,19	0,00	69,16	41,78	27,38																3,81
11.05.2021	24.00		139,82	139,82	0,00	68,46	42,79	25,67																3,59
12.05.2021	24.00		128,87	128,87	0,00	67,46	51,10	16,36																2,13
13.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00
14.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00
15.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00
Среднее	23,83		117,89	117,89	0,00	59,89	35,92	23,98																3,25
Итого	548,00		2691,72	2691,72	0,00																			74,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул. Т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 4 час 0,62 Гкал
 Объем теплоносителя Уилд, рассчитанный по среднему: 4 час 0 куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0 °C
 Корректировка на температурную разницу: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 74,93 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 74,93 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уилд изл. М.куб.

Генеральный директор: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации: _____
 20 г.