

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 102, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Договор: 9056.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23518

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК-7 № 208236
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Vп)

расходомер:
 Гплп= 0,067
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,027

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термомонобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобор.давления:

График: 150/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот = 0,184 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот = 0,184 Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (гр.сут.): T/сут.: Qот = 55,2 Qгвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021										Qобщ									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4		DM	V3	V4	ΔV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.05.2021	24,00		73,63	61,62	12,01	70,34	70,08	0,26			11,60							11,87	70,09			0,81
17.05.2021	24,00		71,96	62,35	9,61	70,17	69,89	0,28			9,22							9,43	70,07			0,65
18.05.2021	24,00		68,69	59,19	9,50	71,56	71,25	0,31			9,05							9,26	71,45			0,65
19.05.2021	24,00		59,09	48,90	10,19	72,82	72,48	0,34			9,87							10,08	72,38			0,72
20.05.2021	24,00		57,50	48,40	9,10	70,69	70,34	0,35			8,79							8,97	70,37			0,62
21.05.2021	24,00	*	56,28	47,36	8,92	70,46	70,09	0,37			8,65							8,84	70,13			0,60
22.05.2021	24,00		57,40	47,52	9,88	71,04	70,61	0,43			9,58							9,81	70,92			0,68
Среднее	24,00		63,51	53,62	9,89	71,01	70,68	0,33			9,54							9,75	70,77			0,68
Итого	168,00		444,55	375,34	69,21						66,76							68,26				4,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Tгвс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл.

0 час 0 Гкал
 0 час 0 куб.м
 7,37 °С 0,49 Гкал
 4,24 Гкал
 68,26 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Представитель теплоснабжающей организации
 Филиал «Энергоуправление»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « » _____ 20__ г.