



**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9058.038.1** Телефон: \_\_\_\_\_ Узел учета: \_\_\_\_\_ Общий  
 Адрес: **Седова ул. д. 110, лит. 3** Строит. адрес: \_\_\_\_\_ Код УУТЗ: **23519**  
 Обслуживающая организация: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_ Код УУТЗ: \_\_\_\_\_  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** Рафик: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 208262** расходомер: **Смпн=**  
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ** 0,067  
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ** 0,067  
 Подающий ГВС (М3) **ПРЭМ** 0,027  
 Циркуляционный ГВС (М4) **ТСЛН** 12  
 Подпиточный трубопровод (Уп) \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)$  лето:  $Qгвс=M3*(t3-tнв)$   
 Договорные нагрузки: **Гкал/час:**  $Qот = 0,318$  **кВт/ч:**  $Qгвс = 0$   
 Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час:**  $Qот = 95,4$  **кВт/ч:**  $Qгвс = 0$   
 Договорные расходы (ср. сут.): **т/сут.:**  $Qот = 95,4$  **кВт/ч:**  $Qгвс = 0$

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			М1	М2	dt	°C	М3	М4	dt	°C					
16.05.2021	24.00	*	0,59	13,53	-12,94	68,42	63,97	4,45	13,46	13,71	13,71	62,80			0,84
17.05.2021	24.00	*	0,24	11,44	-11,20	66,77	63,56	3,21	12,37	12,58	12,58	62,25			0,77
18.05.2021	24.00	*	0,41	11,50	-11,09	68,27	64,61	3,66	11,65	11,85	11,85	63,17			0,74
19.05.2021	24.00	*	0,61	11,41	-10,80	69,85	64,31	5,54	11,59	11,79	11,79	63,04			0,73
20.05.2021	24.00	*	2,09	9,51	-7,42	69,05	62,56	6,49	11,62	11,81	11,81	62,47			0,72
21.05.2021	24.00	*	6,48	6,60	-0,12	68,90	61,13	7,77	11,46	11,69	11,69	63,84			0,73
22.05.2021	24.00	*	6,66	9,56	-2,90	69,33	63,48	5,85	13,61	13,84	13,84	64,52			0,88
Среднее	24.00		2,44	10,51	-8,07	68,66	63,37	5,28	12,25	12,47	12,47	63,16			0,77
Итого	168.00		17,08	73,55	-56,47				85,76	87,27	87,27				5,41

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ Гкал  
 Объем теплоносителя Уздл, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_ куб.м  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ час  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ час  
 Корректировка на температуру холодной воды: **7,37 °C** **0,63 Гкал**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **4,78 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: **87,27 м.куб.**  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл. \_\_\_\_\_ м.куб.

**ГУП «ГЭК СПб»** Представитель теплоснабжающей организации  
**Финанс «Энергосбыт»**  
**Абонентное управление**  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_