

Абонент: ЖКСЗ Невского Района  
 Адрес: Санкт-Петербург, Садова 114 / СЦО-НВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт Монтаж"  
 Источник: Общественный э/л

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за май 2021  
 Договор: 9059.038.1  
 Строит.Адрес: Садова 114  
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО-НВС  
 Код УЛТЗ:  
 График:  
 ТЯ, гр.С = 17.3

Установленные приборы: ВКТ-7 № 246410  
 Вычислитель: ПРЭМ 32 п  
 Подвош.тр.(M1): P1=0.067  
 P2=0.067  
 P3=0.067  
 P4=0.067  
 P5=0.067  
 P6=0.067  
 P7=0.067  
 P8=0.067  
 P9=0.067  
 P10=0.067  
 P11=0.067  
 P12=0.067  
 P13=0.067  
 P14=0.067  
 P15=0.067  
 P16=0.067  
 P17=0.067  
 P18=0.067  
 P19=0.067  
 P20=0.067  
 P21=0.067  
 P22=0.067  
 P23=0.067  
 P24=0.067  
 P25=0.067  
 P26=0.067  
 P27=0.067  
 P28=0.067  
 P29=0.067  
 P30=0.067  
 P31=0.067  
 P32=0.067  
 P33=0.067  
 P34=0.067  
 P35=0.067  
 P36=0.067  
 P37=0.067  
 P38=0.067  
 P39=0.067  
 P40=0.067  
 P41=0.067  
 P42=0.067  
 P43=0.067  
 P44=0.067  
 P45=0.067  
 P46=0.067  
 P47=0.067  
 P48=0.067  
 P49=0.067  
 P50=0.067  
 P51=0.067  
 P52=0.067  
 P53=0.067  
 P54=0.067  
 P55=0.067  
 P56=0.067  
 P57=0.067  
 P58=0.067  
 P59=0.067  
 P60=0.067  
 P61=0.067  
 P62=0.067  
 P63=0.067  
 P64=0.067  
 P65=0.067  
 P66=0.067  
 P67=0.067  
 P68=0.067  
 P69=0.067  
 P70=0.067  
 P71=0.067  
 P72=0.067  
 P73=0.067  
 P74=0.067  
 P75=0.067  
 P76=0.067  
 P77=0.067  
 P78=0.067  
 P79=0.067  
 P80=0.067  
 P81=0.067  
 P82=0.067  
 P83=0.067  
 P84=0.067  
 P85=0.067  
 P86=0.067  
 P87=0.067  
 P88=0.067  
 P89=0.067  
 P90=0.067  
 P91=0.067  
 P92=0.067  
 P93=0.067  
 P94=0.067  
 P95=0.067  
 P96=0.067  
 P97=0.067  
 P98=0.067  
 P99=0.067  
 P100=0.067

Дата	Ти	НС	Узел отопления (ТВ-1)																				Узел ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоспотре-
			M1	M2	dm	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dtвс	Уплот	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.ял.	Qвс.гвс.	Q.общ.											
23.04.2021	24.00	-	74.23	65.35	8.88	65.98	41.93	24.05	7.00	5.00	1.59	8.72	-	-	8.90	-	-	65.63	-	0.57	-	-	2.16												
24.04.2021	24.00	-	73.31	63.99	9.32	65.46	41.00	24.46	7.00	5.00	1.58	9.13	-	-	9.32	-	-	65.22	-	0.60	-	-	2.18												
25.04.2021	24.00	-	74.53	63.49	11.04	65.79	40.81	24.98	7.00	5.00	1.61	10.80	-	-	11.02	-	-	65.52	-	0.71	-	-	2.31												
26.04.2021	24.00	-	71.67	63.25	8.42	65.20	40.21	24.99	7.00	5.00	1.59	8.24	-	-	8.41	-	-	64.94	-	0.54	-	-	2.13												
27.04.2021	24.00	-	72.58	63.65	8.93	66.26	40.91	25.35	7.00	5.00	1.63	8.69	-	-	8.87	-	-	65.83	-	0.57	-	-	2.20												
28.04.2021	24.00	-	73.83	63.44	10.39	66.48	40.80	25.68	7.00	5.00	1.65	10.13	-	-	10.34	-	-	66.33	-	0.67	-	-	2.32												
29.04.2021	24.00	-	73.25	63.52	9.73	66.18	40.75	25.43	7.00	5.00	1.63	9.46	-	-	9.65	-	-	66.16	-	0.63	-	-	2.26												
30.04.2021	24.00	-	73.53	64.90	8.63	66.40	41.45	24.95	7.00	5.00	1.64	8.34	-	-	8.51	-	-	66.27	-	0.55	-	-	2.20												
01.05.2021	24.00	-	72.92	64.38	8.54	65.77	40.90	24.87	7.00	5.00	1.62	8.26	-	-	8.43	-	-	65.52	-	0.54	-	-	2.16												
02.05.2021	24.00	-	72.16	64.77	7.39	65.39	40.84	24.53	7.00	5.00	1.61	7.08	-	-	7.22	-	-	65.27	-	0.46	-	-	2.07												
03.05.2021	24.00	-	70.83	62.84	7.99	64.35	39.82	24.53	7.00	5.00	1.57	7.65	-	-	7.81	-	-	63.94	-	0.49	-	-	2.06												
04.05.2021	24.00	-	70.95	62.10	8.85	64.58	39.28	25.30	7.00	5.00	1.60	8.47	-	-	8.64	-	-	64.35	-	0.54	-	-	2.14												
05.05.2021	24.00	-	71.40	63.09	8.31	64.93	39.84	26.09	7.00	5.00	1.61	7.88	-	-	8.04	-	-	64.61	-	0.51	-	-	2.12												
06.05.2021	24.00	-	71.58	63.96	7.62	65.23	40.56	24.67	7.00	5.00	1.61	7.18	-	-	7.33	-	-	64.92	-	0.47	-	-	2.07												
07.05.2021	24.00	-	72.22	64.31	7.91	65.29	40.80	24.49	7.00	5.00	1.61	7.46	-	-	7.61	-	-	64.94	-	0.48	-	-	2.09												
08.05.2021	24.00	-	72.43	63.37	9.06	64.82	40.19	24.63	7.00	5.00	1.60	8.53	-	-	8.70	-	-	64.41	-	0.51	-	-	2.15												
09.05.2021	24.00	-	72.99	64.54	8.45	65.06	40.64	24.42	7.00	5.00	1.61	7.91	-	-	8.07	-	-	64.73	-	0.52	-	-	2.12												
10.05.2021	24.00	-	73.78	65.24	8.54	64.75	41.36	23.39	7.00	5.00	1.56	8.02	-	-	8.18	-	-	64.61	-	0.51	-	-	2.08												
11.05.2021	24.00	-	77.28	68.23	9.05	65.29	43.40	21.89	7.00	5.00	1.54	8.40	-	-	8.57	-	-	65.15	-	0.55	-	-	2.09												
12.05.2021	24.00	-	75.62	66.51	9.11	65.88	43.86	17.02	7.00	5.00	1.18	8.48	-	-	8.65	-	-	66.92	-	0.56	-	-	1.74												
13.05.2021	24.00	-	76.72	68.08	8.64	67.04	43.40	16.87	7.00	5.00	1.18	8.23	-	-	8.40	-	-	68.75	-	0.52	-	-	1.52												
14.05.2021	24.00	-	74.42	66.35	8.07	68.92	43.40	16.87	7.00	5.00	1.18	7.99	-	-	8.05	-	-	69.16	-	0.55	-	-	1.92												
15.05.2021	24.00	-	69.99	61.54	8.45	69.51	44.75	21.10	7.00	5.00	1.38	8.37	-	-	8.54	-	-	65.60	-	0.55	-	-	1.92												
Среднее	24.00	-	73.14	64.39	8.75	65.85	44.75	21.10	7.00	5.00	1.38	8.37	-	-	8.54	-	-	65.60	-	0.55	-	-	1.92												
Итого	552.00	-	1682.22	1480.90	201.32							192.58	0.00	0.00	196.51	0.00	0.00			12.63	0.00	0.00	44.27												

Показания счетчиков на момент: 14.05.2021 21:00:00  
 Счетчик данных: 81001.14 7226.67 8149.78  
 15.05.2021 06:00:00 81023.96 7327.61 8151.49 2285.75  
 597.86 23114.00 597.86 23123.00

Количество тепловой энергии Qотопл, рассчитанное по среднему: 192.58 кВт.ч  
 Объем потребленного теплоносителя Uвс ял., рассчитанный по среднему: 196.51 куб.м.  
 Период превышения T2: 7.37 °C = -1.42 град.  
 Корректировка на температуру холодной воды: 42.85 град.  
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 196.51 куб.м.

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.

Абонент: ЖЭС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Салова 114 / СЦОН-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Ирифрайт Монтаж"  
 Источник: Общевойсковой 24

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2021  
 Договор: 9059.038.1  
 Строчка: Салова 114  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девялтубинья

Узел учета: СЦОН-ГВС  
 Код УТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Узел учета: СЦОН-ГВС  
 Код УТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: \_\_\_\_\_

Установленные приборы: ВКТ-7 № 246410

Часовые и оточн. архивы в файлах: Салова 114\_СЦОН-ГВС\_май\_Н

Вычисления: ВКТ-7 № 246410

Расходомер: ПРЭМ 32 п  
 Обороты: ПРЭМ 32 п  
 Тр-д: ГВС(М3): ПРЭМ 20 п  
 Тр-цирк: ГВС(М4): ПРЭМ 20 п  
 Тр-подпитки(У5): \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(P1-hвн)-M2\*(P2-hвн)  
 лето: Q=M1\*(P1-hвн)+M2\*(P2-hвн)

Договорные нагрузки: Гкал/час  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час  
 Договорные расходы (ср.сут): Гкал/сут  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 16.05.2021 - 23.05.2021

Режим (сезон):  
 Смах=30  
 Смин=0.067  
 Смах=30  
 Смин=0.027  
 Смах=12  
 Смин=\_\_\_\_\_

Приборы УТЭ поверены до 20.12.2021  
 Термометр: КТСПН  
 Термометр: КТСПН  
 Термометр: ТСПН  
 Термометр: \_\_\_\_\_

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Тех. гр. С = 17.3

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Объем теплототр-е		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dVгвс	Wдат	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qгвс	Q общ.			
16.05.2021	24.00	-	69.28	61.00	8.28	69.47	69.20	0.27	7.00	5.00	0.00	7.77	-	-	7.93	-	-	69.11	-	69.14	-	0.57	-	-	-	0.54	0.57
17.05.2021	24.00	-	70.36	61.57	8.79	69.36	69.08	0.28	7.00	5.00	0.00	8.19	-	-	8.36	-	-	69.14	-	70.55	-	0.54	-	-	-	0.54	0.54
18.05.2021	24.00	-	66.62	58.42	8.20	70.74	70.42	0.32	7.00	5.00	0.00	7.65	-	-	7.81	-	-	7.81	-	7.94	-	0.56	-	-	-	0.56	0.56
19.05.2021	24.00	-	56.98	48.28	8.30	71.89	71.54	0.35	7.00	5.00	0.00	7.78	-	-	7.94	-	-	7.94	-	71.40	-	0.56	-	-	-	0.56	0.56
20.05.2021	24.00	-	55.63	47.70	7.93	69.81	69.45	0.36	7.00	5.00	0.00	7.47	-	-	7.62	-	-	69.46	-	69.46	-	0.52	-	-	-	0.52	0.52
21.05.2021	24.00	-	54.53	46.61	7.92	69.51	69.15	0.36	7.00	5.00	0.00	7.46	-	-	7.61	-	-	69.09	-	69.09	-	0.52	-	-	-	0.52	0.52
22.05.2021	24.00	-	55.23	46.87	8.36	70.00	69.59	0.41	7.00	5.00	0.00	7.95	-	-	8.11	-	-	69.80	-	69.80	-	0.55	-	-	-	0.55	0.55
Среднее	24.00	-	54.48	46.92	8.35	70.11	69.78	0.34	7.00	5.00	0.00	7.75	-	-	7.91	-	-	69.79	-	69.79	-	0.54	-	-	-	0.54	0.54
Итого	168.00	-	428.23	370.45	57.78	-	-	-	-	-	-	54.27	-	-	55.38	-	-	55.38	-	55.38	-	3.79	-	-	-	3.79	3.79


Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.05.2021 09:00:00 М1(Г) 81472.83 М2(Г) 7267.15 М3(Г) 8207.16 М4(Г) - ВКМЗ) - ВКМЗ) - Q СЦОН (Гкал) 2290.06 Q ГВС (Гкал) 601.86 Трвб. ч 23294.00  
 22.05.2021 13:00:00 М1(Г) 81482.48 М2(Г) 7267.68 М3(Г) 8209.20 М4(Г) - ВКМЗ) - ВКМЗ) - Q СЦОН (Гкал) 2290.21 Q ГВС (Гкал) 602.00 Трвб. ч 23298.00

Масса теплоносителя на момент снятия данных: \_\_\_\_\_ кг/м.  
 Объем теплоносителя на момент снятия данных: \_\_\_\_\_ м.<sup>3</sup>

Количество тепловой энергии Общ. расчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ кВт.  
 Объем потребляемого теплоносителя Улс изл., расчитанный по среднему: \_\_\_\_\_ куб.м.  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ час.  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ час.  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_ кВт.  
 Итого по приборам учета (с учетом корректировки): \_\_\_\_\_ кВт.  
 Объем потребляемого теплоносителя Улс изл.: \_\_\_\_\_ куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_



20.05.21