

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: Особлуживающая организация:
 Источники: Эубковская ул., 3

Договор: 8751.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УЛТЗ: 23501

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202685
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-65-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-65-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Ул)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 95/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,3313 Qвент.= 0 Qтеп.гв.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час: Qот.= 318,048 Qвент.= 0 Qтеп.гвср.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс.гв.= 0 Qгвс.м.= 0

Дата	Тп час	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dt	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	dM		V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ Гкал		
			T	T	T	T	°C	°C	°C	°C	M3	M3						M3	°C										°C	кгс/см2
23.04.2021	24.00		458,41	458,41	0,00	43,75	43,75	37,14	6,61																					
24.04.2021	24.00		441,15	441,15	0,00	43,78	36,79	6,99																						
25.04.2021	24.00		472,29	472,29	0,00	43,71	37,05	6,66																						
26.04.2021	24.00		436,92	436,92	0,00	43,68	36,48	7,20																						
27.04.2021	24.00		436,58	436,58	0,00	44,88	37,16	7,70																						
28.04.2021	24.00		436,28	436,28	0,00	45,69	37,73	7,96																						
29.04.2021	24.00		437,11	437,11	0,00	45,87	37,94	7,93																						
30.04.2021	24.00		437,15	437,15	0,00	46,85	38,72	8,13																						
01.05.2021	24.00		438,95	438,95	0,00	47,56	39,38	8,18																						
02.05.2021	24.00		436,54	436,54	0,00	47,72	39,51	8,21																						
03.05.2021	24.00		436,54	436,54	0,00	47,46	39,15	8,31																						
04.05.2021	24.00		436,40	436,40	0,00	47,73	39,19	8,54																						
05.05.2021	24.00		436,55	436,55	0,00	47,80	39,21	8,59																						
06.05.2021	24.00		436,48	436,48	0,00	47,80	39,21	8,59																						
07.05.2021	24.00		436,48	436,48	0,00	47,76	39,27	8,49																						
08.05.2021	24.00		436,27	436,27	0,00	47,75	39,29	8,46																						
09.05.2021	24.00		436,67	436,67	0,00	46,64	38,59	8,05																						
10.05.2021	24.00		439,70	439,70	0,00	45,78	38,14	7,64																						
11.05.2021	24.00		439,37	439,37	0,00	43,69	36,99	6,70																						
12.05.2021	24.00		486,26	486,26	0,00	38,58	34,32	4,26																						
13.05.2021	24.00	*	469,12	470,72	-1,60	35,49	32,79	2,70																						
14.05.2021	24.00	*	0,00	0,00	-3,20	23,00	20,89	2,11																						
15.05.2021	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,99	18,35	0,64																						
Среднее	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,49	18,08	0,41																						
Итого	652,00		8884,58	8884,58	-4,80	41,85	35,31	6,54																						

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя УЛТЗ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 65,26 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя УЛТЗ изл. М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Ответственное управление
 Абонентное управление
 Отчет принят
 20 г.