

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 21, лит. А
 Обслуживающая организация: ЭУБсковская ул., 3
 Источник: ЭУБсковская ул., 3

Договор: 8750.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 28918


График: 95/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 220109 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: Гплн= 0,8
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ Гплн= 0,8
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ Гплн= 120
 Подключающий ГВС (M3) КТСЛН КТСЛН
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hх)-M2*(t2-hх) лето: Qгвс=M3*(t3-hх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,355 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот.= 340,8 Qгвс.= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал				
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3		T4	P3	P4	
час			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
23.04.2021	24,00*		204,15	202,09	2,06	43,99	38,07	5,92															1,29
24.04.2021	24,00		269,33	269,33	0,00	44,04	38,27	5,77															1,56
25.04.2021	24,00		293,18	293,18	0,00	43,98	38,37	5,61															1,66
26.04.2021	24,00		270,46	270,46	0,00	43,94	37,79	6,15															1,67
27.04.2021	24,00		270,31	270,31	0,00	45,07	38,51	6,56															1,78
28.04.2021	24,00		270,20	270,20	0,00	45,96	39,13	6,83															1,86
29.04.2021	24,00		270,73	270,73	0,00	46,15	39,30	6,85															1,86
30.04.2021	24,00		270,85	270,85	0,00	47,06	40,03	7,03															1,91
01.05.2021	24,00		271,77	271,77	0,00	47,84	40,70	7,14															1,95
02.05.2021	24,00		270,34	270,34	0,00	48,00	40,85	7,15															1,94
03.05.2021	24,00		270,31	270,31	0,00	47,73	40,47	7,26															2,00
04.05.2021	24,00		270,37	270,37	0,00	48,00	40,63	7,37															2,01
05.05.2021	24,00		270,27	270,27	0,00	48,08	40,66	7,42															1,97
06.05.2021	24,00		270,06	270,06	0,00	48,03	40,70	7,33															1,99
07.05.2021	24,00		270,12	270,12	0,00	48,04	40,71	7,33															2,01
08.05.2021	24,00		270,31	270,31	0,00	46,98	40,00	6,98															1,99
09.05.2021	24,00		271,99	271,99	0,00	46,05	39,48	6,57															1,89
10.05.2021	24,00		271,68	271,68	0,00	44,09	38,30	5,79															1,79
11.05.2021	24,00*		298,73	298,73	0,00	39,01	35,25	3,76															1,58
12.05.2021	24,00*		310,59	310,59	0,00	35,65	33,35	2,30															0,72
13.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	22,95	23,14	-0,19															0,00
14.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	18,63	18,99	-0,36															0,00
15.05.2021	24,00*		0,00	0,00	0,00	18,05	18,34	-0,29															0,00
Среднее	24,00		236,34	236,25	0,09	42,06	36,57	5,49															1,50
Итого	552,00		5435,75	5433,59	2,06																		34,55

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Ул, т.т. Общ, Гкал Тр,б, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по Договору: час
 Период превышения t2: 0 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 34,55 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, м.куб. 34,55 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увл изл, м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)