

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 26, лит. А  
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8746.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 28171  
 Отопление: 28171

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ТСРВ-026M № 1314317  
 Подходящий трубопровод (M1) РАСХОДОМЕР:  
 Обратный трубопровод (M2) ЗРСВ-440 (П/Ф)  
 Подающий ГВС (M3) ЗРСВ-550 (П/Ф)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 30.01.2022  
 Smax= 17,69  
 Smin= 0,071  
 Sгрв= 0,071

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

ОП: А32-00:


График: 14771

Расчетный алгоритм: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(t3-hвх)  
 Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час: Qот.= 0,2076 Qвент.= 0 Qгтх.= 0 Qгвс. ср.= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гсут.: Gот.= 66,5579 Gвент.= 0 Gгтх.= 0 Gгвс.= 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	R1 кг/см2	R2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dv м3		Улодит м3	T3 °C	T4 °C	R3 кг/см2	R4 кг/см2	
23.04.2021	24.00	66.04	66.04	66.01	0.03	65.39	43.40	21.99	5.90	3.20													1.45
24.04.2021	24.00	66.06	66.03	0.03	65.53	43.08	22.45	5.90	3.20														1.49
25.04.2021	24.00	66.00	65.98	0.02	65.35	42.76	22.59	5.90	3.20														1.49
26.04.2021	24.00	66.01	66.00	0.01	65.30	42.36	22.94	5.90	3.20														1.52
27.04.2021	24.00	65.97	65.94	0.03	65.47	42.27	23.20	5.90	3.20														1.53
28.04.2021	24.00	66.01	65.97	0.04	65.28	42.04	23.24	5.90	3.20														1.54
29.04.2021	24.00	66.01	65.98	0.03	65.15	42.08	23.07	5.90	3.20														1.52
30.04.2021	24.00	66.01	65.96	0.05	65.03	42.36	22.67	5.90	3.20														1.50
01.05.2021	24.00	66.03	65.98	0.05	65.32	42.64	22.68	5.90	3.20														1.50
02.05.2021	24.00	66.06	66.04	0.02	65.70	43.06	22.64	5.90	3.20														1.50
03.05.2021	24.00	66.06	65.93	0.00	65.02	42.63	22.39	5.90	3.20														1.50
04.05.2021	24.00	65.71	65.71	0.00	65.25	42.18	23.07	5.90	3.20														1.52
05.05.2021	24.00	65.81	65.81	0.00	65.51	42.10	23.41	5.90	3.20														1.54
06.05.2021	24.00	65.81	65.81	0.00	65.21	42.08	23.13	5.90	3.20														1.52
07.05.2021	24.00	65.87	65.87	0.00	65.70	42.43	23.27	5.90	3.20														1.53
08.05.2021	24.00	65.91	65.91	0.00	65.36	42.18	23.18	5.90	3.20														1.53
09.05.2021	24.00	66.07	66.06	0.01	65.64	42.50	23.14	5.90	3.20														1.53
10.05.2021	24.00	66.42	66.41	0.01	65.21	42.87	22.34	5.80	3.10														1.49
11.05.2021	24.00	66.49	66.48	0.01	65.13	44.21	20.92	5.40	3.10														1.39
12.05.2021	24.00	61.47	61.46	0.01	65.95	45.30	20.65	5.00	2.90														1.27
13.05.2021	24.00	57.28	57.28	0.00	66.17	45.75	20.42	5.00	2.90														1.17
14.05.2021	24.00*	24.18	24.18	0.00	43.06	33.55	9.51	2.90	2.00														0.48
15.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.54	17.07	0.47	1.60	1.60														0.00
Среднее	24.00	60.75	60.73	0.02	62.36	41.34	21.02	5.51	3.05														1.37
Итого	552.00	1397.15	1396.80	0.35																			31.49

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Изл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения Iz: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 31,49 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: м.квб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Изл. м.квб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации