Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 28 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 8796.038.1
Строит.Адрес: Седова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2187
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 28_СЦО_май_Н
Режим (схема):

расходомер:	Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	
расходомер:	Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 1.65
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

График: 150\\70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.04.2021	24.00	-	44.88	45.89	-1.02	65.38	41.88	23.50	5.90	3.21														1.01
24.04.2021	24.00	-	44.95	45.91	-0.96	65.46	41.63	23.83	5.90	3.21														1.03
25.04.2021	24.00	-	44.91	45.87	-0.96	65.35	41.47	23.88	5.90	3.21														1.03
26.04.2021	24.00	-	44.90	45.87	-0.97	65.22	41.25	23.98	5.90	3.21														1.04
27.04.2021	24.00	-	44.87	45.86	-1.00	65.44	41.16	24.29	5.90	3.21														1.05
28.04.2021	24.00	-	44.84	45.90	-1.05	65.23	40.95	24.29	5.90	3.21														1.05
29.04.2021	24.00	-	44.89	45.90	-1.01	65.11	41.00	24.11	5.90	3.21														1.04
30.04.2021	24.00	-	44.90	45.88	-0.98	65.01	41.16	23.84	5.90	3.21														1.03
01.05.2021	24.00	-	44.99	45.90	-0.91	65.22	41.63	23.58	5.90	3.21														1.02
02.05.2021	24.00	-	45.08	45.96	-0.88	65.74	41.91	23.82	5.90	3.20														1.04
03.05.2021	24.00	-	44.91	45.85	-0.95	64.94	41.25	23.69	5.90	3.21														1.03
04.05.2021	24.00	-	44.60	45.69	-1.09	65.24	40.99	24.26	5.90	3.23														1.04
05.05.2021	24.00	-	44.74	45.75	-1.01	65.48	40.98	24.50	5.90	3.22														1.06
06.05.2021	24.00	-	44.72	45.74	-1.02	65.21	41.07	24.14	5.90	3.23														1.04
07.05.2021	24.00	-	44.79	45.78	-0.99	65.60	41.29	24.31	5.90	3.22														1.05
08.05.2021	24.00	-	44.88	45.80	-0.92	65.31	41.31	24.00	5.90	3.22														1.04
09.05.2021	24.00	-	45.01	45.91	-0.90	65.67	41.52	24.15	5.89	3.20														1.05
10.05.2021	24.00	-	45.18	46.12	-0.94	65.19	41.67	23.52	5.87	3.15														1.02
11.05.2021	24.00	-	45.21	46.18	-0.97	65.13	42.80	22.33	5.87	3.15														0.97
12.05.2021	24.00	-	42.12	42.87	-0.76	65.84	43.37	22.48	5.50	3.11														0.91
13.05.2021	24.00	-	30.51	31.06	-0.55	66.51	43.46	23.05	5.00	3.01														0.68
14.05.2021	24.00	-	-	-	-																			-
15.05.2021	24.00	-	-	-	-																			-
Среднее	24.00	-	44.09	45.03	-0.94	65.39	41.61	23.79	5.83	3.19														1.01
Итого	552.00		925.87	945.70																				21.23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **21.23** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.