

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул., д. 30, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Котельная 1 Невская**

Договор: **8797.038.1**
 Строит. адрес: _____
 Телефон: _____

Телефон: _____

Узел учета: _____
 Код УТЭ: _____

Отопление: _____
 28170


График: **14771**

Установленные приборы: _____
 Часовые и отгон. архивы в файлах: _____
 Вычислитель: **ТРРВ-028М № 1313236**
 Подводящий трубопровод (М1) **РСРВ-440(1/Ф)**
 Обратный трубопровод (М2) **РСРВ-440(1/Ф)**
 Подающий ГВС (М3) _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Vп) _____
 Расчетный алгоритм: _____
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Q=M1*(t1-tнх)-M2*(t2-tнх)**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 0,213**
 Договорные расходы (ср. сут.), Тонн/сут.: **Гот = 67,2632**
 Зима: _____
 лето: _____
 Q=M3*(t3-tнх)
 Qтгх.гв= _____
 Qтгх.гв.ср= _____
 Qгвс.ср= _____
 Qгвс.м= _____

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **08.06.2022**
 Gтпн= _____
 Gтпн= **0,085**
 Gтгх= _____
 Gтгх= **21,23**
 Gтгх.гв= _____
 Gтгх.гв.ср= _____
 Gтгх.гв.ср= _____
 Gтгх.гв.м= _____

| Дата | Тп | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | Общ. | | | |
|------------|-------|----|-----------------------|---------|------|-------|-----------------|-------|------|------|----|----|----|----|------|----|----|------------|
| | | | М1 | М2 | ΔТ | Т1 | Т2 | ΔТ | Р1 | Р2 | | | | | | М3 | М4 | ΔV (извл.) |
| 23.04.2021 | 24.00 | | 64,88 | 64,88 | 0,00 | 63,65 | 41,85 | 21,80 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,42 |
| 24.04.2021 | 24.00 | | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 63,78 | 41,51 | 22,27 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,45 |
| 25.04.2021 | 24.00 | | 64,85 | 64,85 | 0,00 | 63,59 | 41,17 | 22,42 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,45 |
| 26.04.2021 | 24.00 | | 64,83 | 64,83 | 0,00 | 63,53 | 41,02 | 22,51 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,46 |
| 27.04.2021 | 24.00 | | 64,67 | 64,67 | 0,00 | 63,67 | 40,97 | 22,70 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,47 |
| 28.04.2021 | 24.00 | | 64,91 | 64,91 | 0,00 | 63,48 | 40,87 | 22,61 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,47 |
| 29.04.2021 | 24.00 | | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 63,37 | 40,99 | 22,38 | 5,60 | 3,20 | | | | | | | | 1,45 |
| 30.04.2021 | 24.00 | | 64,88 | 64,88 | 0,00 | 63,27 | 41,26 | 22,01 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,43 |
| 01.05.2021 | 24.00 | | 64,93 | 64,93 | 0,00 | 63,58 | 41,45 | 22,13 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,44 |
| 02.05.2021 | 24.00 | | 65,03 | 65,03 | 0,00 | 63,92 | 41,75 | 22,17 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,44 |
| 03.05.2021 | 24.00 | | 64,87 | 64,87 | 0,00 | 63,23 | 40,96 | 22,27 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,45 |
| 04.05.2021 | 24.00 | | 64,64 | 64,64 | 0,00 | 63,44 | 40,87 | 22,57 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,46 |
| 05.05.2021 | 24.00 | | 64,69 | 64,69 | 0,00 | 63,69 | 40,91 | 22,78 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,45 |
| 06.05.2021 | 24.00 | | 64,66 | 64,66 | 0,00 | 63,42 | 41,04 | 22,38 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,45 |
| 07.05.2021 | 24.00 | | 64,70 | 64,70 | 0,00 | 63,90 | 41,26 | 22,64 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,47 |
| 08.05.2021 | 24.00 | | 64,73 | 64,73 | 0,00 | 63,55 | 40,94 | 22,81 | 5,70 | 3,20 | | | | | | | | 1,46 |
| 09.05.2021 | 24.00 | | 64,87 | 64,87 | 0,00 | 63,81 | 41,35 | 22,46 | 5,60 | 3,10 | | | | | | | | 1,46 |
| 10.05.2021 | 24.00 | | 65,10 | 65,10 | 0,00 | 63,47 | 41,76 | 21,71 | 5,60 | 3,10 | | | | | | | | 1,41 |
| 11.05.2021 | 24.00 | | 65,20 | 65,20 | 0,00 | 63,46 | 42,87 | 20,59 | 5,60 | 3,10 | | | | | | | | 1,34 |
| 12.05.2021 | 24.00 | | 60,02 | 60,02 | 0,01 | 64,13 | 43,60 | 20,53 | 3,10 | 3,00 | | | | | | | | 1,23 |
| 13.05.2021 | 24.00 | | 55,95 | 55,95 | 0,00 | 64,27 | 43,66 | 20,61 | 4,80 | 3,00 | | | | | | | | 1,15 |
| 14.05.2021 | 24.00 | | 23,60 | 23,60 | 0,00 | 44,00 | 33,46 | 10,54 | 2,40 | 1,70 | | | | | | | | 0,48 |
| 15.05.2021 | 24.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 19,53 | 0,32 | 1,10 | 1,10 | | | | | | | | 0,00 |
| Среднее | | | 59,85 | 59,85 | 0,00 | 60,87 | 40,22 | 20,65 | 5,28 | 3,02 | | | | | | | | 1,32 |
| Итого | | | 1372,01 | 1372,01 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | 30,31 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных: _____
 Дата, время: _____
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения Узл., рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения Ц: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **30,31** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: _____
 Объем потребленного теплоснабжения Узлс исл.: _____
 М.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____
 Представитель теплоснабжающей организации: _____