

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"** Договор: **9150.038.1** Телефон: _____
 Адрес: **Седова ул, д. 61** Строит. адрес: _____
 Обслуживающая организация: _____
 Источник: **котельная 2 Невская** Телефон: _____
 Установленные приборы: **Часовые и суток. архивы в файлах:** 2-х трубная схема
 Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 48493** расходомер: **Гм1п=** _____
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ** **0,2** Термопрообр.: _____
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ** **0,2** КТСЛ-Н _____
 Подающий ТВС (М3) _____ КТСЛ-Н _____
 Циркуляционный ТВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Уп) _____
 Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-tхв)$

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **0,396** Овтгт.= **0** Огтгх.= **0** Огтгвс.= **0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **120,304** Овтгт.= **0** Огтгх.= **0** Огтгвс.ср.= **0**
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ТВС (ТВ-2)				Обобщ Гкал							
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)		Уполнит	T3	T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2			
23.04.2021	24.00		208,86	208,86	0,00	67,43	48,94	18,49																
24.04.2021	24.00		208,59	208,59	0,00	67,15	48,56	18,59																
25.04.2021	24.00		207,45	207,45	0,00	67,17	48,34	18,83																
26.04.2021	24.00		211,30	211,30	0,00	67,30	48,33	18,97																
27.04.2021	24.00		211,46	211,46	0,00	67,37	48,34	19,03																
28.04.2021	24.00		211,98	211,98	0,00	67,72	48,50	19,22																
29.04.2021	24.00		214,25	214,25	0,00	67,81	48,77	19,04																
30.04.2021	24.00		215,69	215,69	0,00	67,90	49,35	18,55																
01.05.2021	24.00		215,66	215,66	0,00	67,73	49,27	18,46																
02.05.2021	24.00		216,01	216,01	0,00	67,65	49,34	18,31																
03.05.2021	24.00		215,65	215,65	0,00	66,77	48,47	18,30																
04.05.2021	24.00		213,81	213,81	0,00	67,34	48,31	19,03																
05.05.2021	24.00		212,61	212,61	0,00	67,59	48,39	19,20																
06.05.2021	24.00		213,47	213,47	0,00	67,82	48,80	19,02																
07.05.2021	24.00		213,73	213,73	0,00	68,05	48,84	19,21																
08.05.2021	24.00		212,91	212,91	0,00	67,67	48,64	19,03																
09.05.2021	24.00		214,27	214,27	0,00	67,92	48,99	18,93																
10.05.2021	24.00		216,75	216,75	0,00	67,69	49,45	18,24																
11.05.2021	24.00		220,84	220,84	0,00	67,06	50,20	16,86																
12.05.2021	24.00		159,03	159,03	0,00	64,93	49,04	15,89																
13.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
14.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
15.05.2021	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Среднее	24.00		183,23	183,23	0,00	58,61	42,47	16,14																
Итого	552,00		4214,32	4214,32	0,00																			

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Vп, т** **Общщ, Гкал** **Траб, ч**
78,43

Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: **0** час
 Период превышения t2: **0** час
 Корректировка на температуру холодной воды: **0** °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **78,43** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: **78,43** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл. **м.куб.**

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «ЭнергосбытТ»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «___» _____ 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплонаблюдающей организации _____

Узел учета:
 Код УУТЭ: **23778**
 Отопление
 График: **149/70**