

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 72, лит. В
 Обслуживающая организация:

Договор: 9146.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 12350

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):
Прибор, давления:

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
Вычислитель: СТП943.1 № 14866
Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Гмпл= 0,16
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1 Гмтах= 72
Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ-50-В1 КТТПР-05 72
Циркуляционный трубопровод (М4) ПРЭМ-32-В1 КТТПР-05 72
Подпиточный трубопровод (Уп) ТПТ-15-2

Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)

Qвент = 0

Qтех = 0

лето:

Qвс=M3*(t3-hx)

Qтех.гв =

Qвс.ср =

0,228

Qвс.ср =

91,2

Гвс.ср =

Гвс.ср =

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
Договорные расходы (ср. сут.): т/сут:

Qот = 0,587
 Gот = 178,329

Qвент = 0
 Gвент = 0

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qвс = 0,228

Qтех.гв = 91,2

Qвс.ср =

Гвс.ср =

0,228

Гвс.ср =

91,2

Гвс.ср =

Гвс.ср =

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ										
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3		V4	dv (извл)	Уходнит	T3	T4	P3	P4			
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал			
16.05.2021	24.00*		331,99	311,65	20,34	69,62	69,54	0,08			19,19		19,19		19,62		19,62								
17.05.2021	24.00*		329,16	309,15	20,01	70,07	70,00	0,07			18,91		18,91		19,33		19,33								
18.05.2021	24.00*		340,01	320,40	19,61	70,16	70,08	0,08			18,50		18,50		18,92		18,92								
19.05.2021	24.00*		284,00	265,48	18,54	72,58	72,49	0,09			17,60		17,60		18,02		18,02								
20.05.2021	24.00*		280,72	262,40	18,32	70,55	70,46	0,09			17,15		17,15		17,54		17,54								
21.05.2021	24.00*		274,77	256,91	17,86	70,17	70,05	0,12			16,97		16,97		17,36		17,36								
22.05.2021	24.00*		276,42	256,27	20,15	70,62	70,50	0,12			19,25		19,25		19,70		19,70								
Среднее	24.00		302,44	283,18	19,26	70,54	70,45	0,09			18,22		18,22		18,64		18,64								
Итого	168.00		2117,07	1982,24	134,83						127,57		127,57		130,49		130,49								
Показания счетчиков на момент снятия данных:																									
Дата, время		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		Учет ГВС (ТВ-2)		Уп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **8,23 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: **130,49 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

