

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 77/28, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская**

Договор: **9261,038.1**
 Строит. адрес: **Седова ул, д. 77/28, лит. А**
 Телефон: **23779**

Телефон: **23779**

Узел учета: **23779**
 Код УУТЗ: **23779**
 График: **149/70**

Установленные приборы: **Часовые и огонч. архивы в файлах:**
 Выявленные приборы: **ВКГ-7 № 206176** (расходомер) **Гтп1= 0,2** **Гтп2= 0,2**
 Подводящий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-D** **Гтп3= 0,2**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-D**
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-tнв)$
 Договорные нагрузки (ср. час): **Кал/час:** $Qот = 0,3416$ $Qгвс = 0$
 Договорные расходы (ср. сут.): **Т/сут.:** $Гот = 103,777$ $Ггвс = 0$

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп час	НС	М1		М2		DM		T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (квал)	Уводпит	T3	T4	R3	R4	Общ Кал
			T	T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	T	T	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2			
23.04.2021	24.00	156.80	156.80	155.26	1.54	69.64	49.69	19.95																	3.21
24.04.2021	24.00	156.80	156.80	155.36	1.44	69.35	49.16	20.19																	3.24
25.04.2021	24.00	156.00	156.00	154.59	1.41	69.36	48.77	20.59																	3.28
26.04.2021	24.00	158.97	158.97	157.50	1.47	69.48	48.69	20.79																	3.36
27.04.2021	24.00	159.26	159.26	157.82	1.44	69.56	48.74	20.82																	3.39
28.04.2021	24.00	159.77	159.77	158.20	1.57	69.93	48.81	21.12																	3.46
29.04.2021	24.00	161.51	161.51	159.77	1.74	70.00	49.20	20.80																	3.46
30.04.2021	24.00	162.36	162.36	160.61	1.75	70.11	49.67	20.44																	3.45
01.05.2021	24.00	162.48	162.48	160.55	1.93	69.93	49.80	20.13																	3.41
02.05.2021	24.00	162.81	162.81	160.80	2.01	69.83	49.94	19.89																	3.37
03.05.2021	24.00	162.79	162.79	160.75	2.04	68.91	49.22	19.69																	3.34
04.05.2021	24.00	161.93	161.93	159.99	1.94	69.51	48.83	20.68																	3.31
05.05.2021	24.00	162.03	162.03	159.92	2.11	69.77	48.89	20.88																	3.44
06.05.2021	24.00	162.57	162.57	160.37	2.20	70.01	49.34	20.67																	3.49
07.05.2021	24.00	162.72	162.72	160.47	2.25	70.26	49.45	20.81																	3.47
08.05.2021	24.00	162.30	162.30	160.00	2.30	69.86	49.23	20.63																	3.50
09.05.2021	24.00	163.14	163.14	160.72	2.42	70.13	49.72	20.41																	3.46
10.05.2021	24.00	164.12	164.12	161.59	2.53	69.88	50.31	19.57																	3.46
11.05.2021	24.00	164.98	164.98	162.43	2.55	68.94	51.45	17.49																	3.34
12.05.2021	24.00*	72.87	72.87	71.74	1.13	65.43	50.08	15.35																	3.02
13.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	32.12	-4.82																	1.18
14.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60	32.57	-5.97																	0.00
15.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80	33.45	-6.65																	0.00
Среднее	24.00	136.36	136.36	134.71	1.64	63.94	47.27	16.67																	2.83
Итого	562.00	3336.21	3336.21	3098.44	37.77																				65.20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	М1. т	М2. т	М3. т	М4. т	V3. куб.м	V4. куб.м	Уп. т	Общ. Кал	Траб. ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии ОООш, рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоснабжения Виэл, рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период превышения t2: **0 час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Квал**
 Количество потребленной тепловой энергии ОООш: **65.2 Квал**
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл: **М. куб.**

ГРУП «Т. Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)»
 Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНТИ
 Представитель теплоснабжающей организации

20 г.