Абонент: ЖКС №2

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 79 / СЦО

Договор: 9250.038.1

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Строит.Адрес: Седова 79

Источник 2я Невская котельная

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО

Схема подключения: Двухтрубная

Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 79_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2194

Режим (схема):

график: 150\\70

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.08 Gmax= 12

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.08 Gmax= 12

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: лето: расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1.65

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1, гк/см2	Р2, гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.04.2021	24,00	-	55,92	55,51	0,41	67,91	42,96	24,95	6,44	3,49	-							-	-	-	-			1,41
24.04.2021	24,00	-	55,90	55,50	0,40	67,61	42,40	25,21	6,47	3,52	-							-	-	-	-			1,43
25.04.2021	24,00	-	55,59	55,18	0,40	67,61	42,10	25,51	6,44	3,52	-							-	-	-	-			1,44
26.04.2021	24,00	-	56,60	56,19	0,41	67,72	42,07	25,65	6,49	3,47	-							-	-	-	-			1,47
27.04.2021	24,00	-	56,78	56,37	0,41	67,82	42,26	25,56	6,49	3,44	-							-	-	-	-			1,47
28.04.2021	24,00	-	56,90	56,48	0,42	68,16	42,42	25,74	6,48	3,43	-							-	-	-	-			1,48
29.04.2021	24,00	-	57,47	57,05	0,41	68,24	42,70	25,54	6,49	3,37	-							-	-	-	-			1,49
30.04.2021	24,00	-	57,76	57,32	0,44	68,38	43,19	25,19	6,53	3,38	-							-	-	-	-			1,48
01.05.2021	24,00	-	57,77	57,34	0,43	68,17	42,93	25,24	6,53	3,38	-							-	-	-	-			1,50
02.05.2021	24,00	-	57,84	57,41	0,44	68,10	43,04	25,07	6,54	3,38	-							-	-	-	-			1,51
03.05.2021	24,00	-	57,85	57,44	0,42	67,20	42,31	24,89	6,54	3,38	-							-	-	-	-			1,50
04.05.2021	24,00	-	57,54	57,14	0,40	67,76	42,07	25,69	6,50	3,38	-							-	-	-	-			1,51
05.05.2021	24,00	-	57,49	57,08	0,41	67,98	42,11	25,87	6,50	3,38	-							-	-	-	-			1,50
06.05.2021	24,00	-	57,70	57,30	0,40	68,23	42,57	25,66	6,52	3,38	-							-	-	-	-			1,51
07.05.2021	24,00	-	57,71	57,32	0,39	68,43	42,63	25,80	6,53	3,38	-							-	-	-	-			1,50
08.05.2021	24,00	-	57,57	57,18	0,39	68,07	42,36	25,71	6,51	3,38	-							-	-	-	-			1,46
09.05.2021	24,00	-	57,82	57,42	0,39	68,31	42,71	25,60	6,54	3,38	-							-	-	-	-			1,38
10.05.2021	24,00	-	58,19	57,81	0,39	68,11	43,34	24,77	6,59	3,39	-							-	-	-	-			0,57
11.05.2021	24,00	-	58,50	58,11	0,39	67,71	44,54	23,17	6,62	3,39	-							-	-	-	-			-
12.05.2021	24,00	-	27,51	27,32	0,19	64,28	43,78	20,50	6,52	3,38	-							-	-	-	-			-
13.05.2021	24,00	-	-	-	-						-							-	-	-	-			-
14.05.2021	24,00	-	-	-	-						-							-	-	-	-			1,42
15.05.2021	24,00	-	-	-	-						-							-	-	-	-			28,48
Среднее	24,00	-	55,82	55,42	0,40	67,79	42,72	25,07	6,51	3,41	-							-	-	-	-			
Итого	552,00		1116,40	1108,45	7,95						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **28,48** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.