# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 84, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9091.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **20**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1318919(1)** расходомер:
Приборы УУТЭ поверены до: **30.01.2022**
Режим (схема):
график: **149/70**

| | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | 28,98 | Взлет ТПС | СДВ |
| Обратный трубопровод (М2) | ЭРСВ-440ЛВ-32 | 0,116 | 28,98 | Взлет ТПС | СДВ |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= **0,3563** | Qвент.= **0** | Qтех.= **0** | Qтех.гв= **0** | Qгвс.= **0** | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср **0** | Qгвс.ср= **0** | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= **108,243** | Gвент.= **0** | Gтех.= **0** | Gтех.гв= **0** | Gгвс.= **0** | Gгвс.м= | | |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.04.2021 | 24,00 | | 137,75 | 137,86 | -0,11 | 69,17 | 50,27 | 18,90 | 6,20 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 24.04.2021 | 24,00 | | 137,60 | 137,69 | -0,09 | 68,87 | 49,94 | 18,93 | 6,20 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 25.04.2021 | 24,00 | | 136,76 | 136,88 | -0,12 | 68,89 | 49,64 | 19,25 | 6,20 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 26.04.2021 | 24,00 | | 139,16 | 139,35 | -0,19 | 69,00 | 49,46 | 19,54 | 6,30 | 3,60 | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 27.04.2021 | 24,00 | | 139,54 | 139,72 | -0,18 | 69,09 | 49,50 | 19,59 | 6,20 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 28.04.2021 | 24,00 | | 139,77 | 140,03 | -0,26 | 69,45 | 49,71 | 19,74 | 6,20 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 29.04.2021 | 24,00 | | 141,12 | 141,52 | -0,40 | 69,51 | 50,00 | 19,51 | 6,20 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 30.04.2021 | 24,00 | | 141,86 | 142,38 | -0,52 | 69,62 | 50,42 | 19,20 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 01.05.2021 | 24,00 | | 141,77 | 142,44 | -0,67 | 69,43 | 50,52 | 18,91 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 02.05.2021 | 24,00 | | 141,79 | 142,60 | -0,81 | 69,35 | 50,63 | 18,72 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 03.05.2021 | 24,00 | | 141,55 | 142,43 | -0,88 | 68,42 | 49,57 | 18,85 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 04.05.2021 | 24,00 | | 140,58 | 141,30 | -0,72 | 69,08 | 49,65 | 19,43 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 05.05.2021 | 24,00 | | 140,41 | 141,55 | -1,14 | 69,26 | 49,67 | 19,59 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 06.05.2021 | 24,00 | | 140,95 | 141,96 | -1,01 | 69,53 | 50,00 | 19,53 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 07.05.2021 | 24,00 | | 141,00 | 142,31 | -1,31 | 69,72 | 50,18 | 19,54 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 08.05.2021 | 24,00 | | 140,52 | 141,87 | -1,35 | 69,38 | 50,10 | 19,28 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 09.05.2021 | 24,00 | | 141,22 | 142,60 | -1,38 | 69,61 | 50,39 | 19,22 | 6,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 10.05.2021 | 24,00 | | 142,28 | 143,65 | -1,37 | 69,34 | 50,75 | 18,59 | 6,40 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 11.05.2021 | 24,00 | | 143,42 | 144,71 | -1,29 | 68,89 | 51,61 | 17,28 | 6,40 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 12.05.2021 | 24,00 | | 131,59 | 132,64 | -1,05 | 67,39 | 51,35 | 16,04 | 6,00 | 3,50 | | | | | | | | | | | | 2,05 |
| 13.05.2021 | 24,00 | | 111,44 | 112,14 | -0,70 | 69,71 | 55,01 | 14,70 | 5,60 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 1,60 |
| 14.05.2021 | 24,00 | * | 45,21 | 45,39 | -0,18 | 50,89 | 42,57 | 8,32 | 2,80 | 2,30 | | | | | | | | | | | | 0,65 |
| 15.05.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,02 | 26,78 | 1,24 | 0,20 | 0,40 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Среднее** | 24,00 | | 128,58 | 129,26 | -0,68 | 66,59 | 49,03 | 17,56 | 5,82 | 3,34 | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| **Итого** | **552,00** | | **2957,29** | **2973,02** | **-15,73** | | | | | | | | | | | | | | | | | **54,76** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **54,76** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/
«__» _____ 20__ г.