

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 86, лит. А ИТП2  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9092.038-1  
 Строит. адрес: Теллефон: Узел учета: 24133  
 Отопление: 149/70

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭЗ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСЛН  
 Глах: 30  
 КТСЛН  
 КТСЛН

Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЭ-1 ФТ-1;  
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Qот.= 0,2321 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.м= 0

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0,2321  
 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.м= 0

Договорные расходы (ср. сут.): Труб.: Гот.= 70,5114  
 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.м= 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Общ. Гкал
			M1 T	M2 T	dM T	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	dM T	V3 M3	V4 M3	dv (излив) M3	Улодпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2						
23.04.2021	24.00		83.10	83.10	0.00	68.98	44.84	24.14																			2.01
24.04.2021	24.00		83.01	83.01	0.00	68.72	44.46	24.26																			2.02
25.04.2021	24.00		82.36	82.36	0.00	68.75	44.19	24.56																			2.07
26.04.2021	24.00		84.27	84.27	0.00	68.88	44.33	24.55																			2.07
27.04.2021	24.00		84.17	84.17	0.00	68.96	44.37	24.59																			2.11
28.04.2021	24.00		84.57	84.57	0.00	69.32	44.40	24.92																			2.13
29.04.2021	24.00		85.49	85.49	0.00	69.40	44.51	24.89																			2.11
30.04.2021	24.00		85.87	85.87	0.00	69.49	44.89	24.60																			2.11
01.05.2021	24.00		86.00	86.00	0.00	69.31	44.91	24.40																			2.10
02.05.2021	24.00		86.07	86.07	0.00	69.21	44.94	24.27																			2.09
03.05.2021	24.00		85.78	85.78	0.00	68.29	44.25	24.04																			2.06
04.05.2021	24.00		84.59	84.59	0.00	68.90	44.09	24.81																			2.10
05.05.2021	24.00		84.57	84.57	0.00	69.17	44.26	24.91																			2.11
06.05.2021	24.00		85.25	85.25	0.16	69.40	44.71	24.69																			2.11
07.05.2021	24.00		85.98	85.98	0.00	69.62	44.86	24.66																			2.12
08.05.2021	24.00		86.24	86.24	0.00	69.25	44.80	24.45																			2.11
09.05.2021	24.00		86.60	86.60	0.00	69.53	45.12	24.41																			2.12
10.05.2021	24.00		87.24	87.24	0.00	69.28	45.47	23.81																			2.08
11.05.2021	24.00		84.05	84.05	0.00	68.57	45.87	22.70																			1.91
12.05.2021	24.00		63.54	63.54	0.00	66.89	44.50	22.39																			1.42
13.05.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	24.92	23.67	1.25																			0.00
14.05.2021	24.00		0.00	0.20	-0.20	21.46	20.34	1.12																			0.00
15.05.2021	24.00		0.00	0.00	0.00	21.57	21.05	0.52																			0.00
Среднее	24.00		72.99	72.99	0.00	62.95	41.69	21.26																			1.78
Итого	552.00		1678.75	1678.75	-0.04																						40.87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, T	Общ., Гкал	Траб., ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Удл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C  
 Корректировка на температуру горячей воды: 0 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 40.87 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 40.87 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Удл. изл.: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

